

RG - Projektowana rozdzielnica zabudowana w istniejącej wnęce

ist. ZK 2 - Istniejące złącze kablowe w elewacji budynku

GSPW - Projektowana główna szyna połączenia wyrównawczego

LSPW - Projektowana lokalna szyna połączenia wyrównawczego

- Trasa projektowanej wewnętrznej linii zasilającej oraz sieci strukturalnej (pion) prowadzonej w istniejących bruzdach i poprzez istniejące przejścia

GPD - Projektowany Główny Punkt Dystrybucyjny

- Projektowane oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe

- Projektowane oświetlenie ewakuacyjne oznakowanie drzwi ewakuacyjnych

- Projektowana szafa Rack SU19", wisząca jako LPD

- Projektowany zasilacz bezprzerwowy UPS

KD - Projektowana jednostronna kontrola dostępu

E=500lx - Przewidywane natężenie oświetlenia podstawowego wg PN-EN 12464-1 "Światło i oświetlenie, oświetlenie miejsc pracy".

Piwnica - zestawienie pomieszczeń

Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Pow. użytkow. (m²)
P1	Zasobniki do wody	gres	27
P2	Węzeł cieplny	gres	25
P3	Pom. central	gres	26
P4	Pom. magazynowe	gres	26
P5	Pom. magazynowe na broń	gres	15
P6	Pom. magazynowe	gres	26
P7	Pom. magazynowe	gres	25
P8	Pom. magazynowe	gres	26
P9	Pom. magazynowe	gres	25
P10	Pom. magazynowe	gres	27
P11	Pom. magazynowe	gres	25
P12	Pom. magazynowe	gres	26
P13	Pom. magazynowe	gres	25
P13A	Pom. magazynowe	gres	4
P13B	Korytarz	gres	5
P14	Pom. magazynowe	gres	25
P15	Pom. magazynowe	gres	25
P16	Korytarz	gres	18
P16A	Pom. magazynowe	gres	5
P17	Pom. magazynowe	gres	27
P18	Pom. magazynowe	gres	14
P18A	Pom. magazynowe	gres	12
P19	Korytarz	gres	72
		RAZEM:	544

PB — **INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE**

Architektura&Budownictwo
Greg project
Grzegorz Michalski
ul. K. Tomaszewskiego 1a
06-400 Ciechanów
Tel. 504-544-024
e-mail: gm.budownictwo@gmail.c

Projektant w specjalności instalacji elektrycznych i słaboprądowych:
mgr inż. LESZEK SUJATA
Uprawnienia nr OPL/1197/PWBE/15 bez ograniczeń w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Piczęć, podpis:

Sprawdzający w specjalności instalacji elektrycznych i słaboprądowych:
inż. JANUSZ WARZECHA
Uprawnienia nr LOD/0249/POOE/04 bez ograniczeń w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Piczęć, podpis:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

GEO-KAT Sp. z o.o.
ul. Taneczna 7
02-829 Warszawa
tel. + 48 22 877 0
fax.+ 48 22 877 0

Temat projektu:	Remont budynku dydaktycznego nr 52/I/2 zlokalizowanego na terenie Wyższej Szkoły w Szczytnie
Inwestor:	**Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno**
Adres inwestycji:	**Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, gm. Szczytno, Dz. Nr 118/6**
Nazwa rysunku:	**RZUT PIWNICY - INST. ELEKTR./TELETECH**