



BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Kuźnicza 49/55, pok. 100
50-138 Wrocław

tel. +48 71 375 22 34
fax +48 71 375 24 72

bzp@uwr.edu.pl | www.uni.wroc.pl

Wrocław, dnia 16.11.2022 r.

nr postępowania: **BZP.2710.43.2022.IWK**

Wykonawcy

(informacja zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania)

INFORMACJA NR 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

„Sukcesywna dostawa azotu ciekłego w ilości 2 500 ton w okresie 36 miesięcy oraz dzierżawa dwóch zbiorników na azot ciekły o pojemności minimum 26 m3 wraz z ich posadowieniem i montażem.”

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniami w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1.

Czy mogą państwo przesłać projekty fundamentów pod zbiorniki?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie posiada projektu fundamentów, z opinii pracownika wynika, że fundament to betonowa płyta stanowiąca całość, który podpira nie tylko stopy zbiorników ale wszystkie elementy wewnątrz ogrodzenia.

Pytanie 2.

czy mogą państwo podać jaki jest charakter poboru gazu z instalacji zbiornika z parownicą (ile godzin dziennie, ile dni w tygodniu)?

Odpowiedź Zamawiającego

Jest to pobór ciągły.

Pytanie 3.

Czy mogą państwo określić ile ton cieczy zużycia przypada na zbiornik z parownicą a ile na zbiornik do cieczy?

Odpowiedź Zamawiającego

Nie posiadamy danych ile ton zużycia cieczy przypada na konkretny zbiornik.

Pytanie 4.

Czy instalacja izolowana próżniowo od zbiornika do separatora faz przy wejściu do budynku jest państwa własnością?

Odpowiedź Zamawiającego

Instalacja izolowana próżniowo jest własnością Zamawiającego.

Pytanie 5.

Czy instalacja izolowana próżniowo zasila tylko separator faz czy jeszcze jakieś inne urządzenia?

Odpowiedź Zamawiającego

Instalacja izolowana próżniowo zasila tylko separator faz.

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część SWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Iwona Wiśniewska-Kocjan