

Krzeszów, dnia 28.02.2025 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy przetargu prowadzonego w trybie podstawowym pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części i przeznaczeniem na żłobek"

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Krzeszów, ul. Rynek 2, 37 – 418 Krzeszów, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami, wyjaśnieniami i modyfikacjami:

Pytanie i odpowiedź 1

Proszę o informację, jaki należy wycenić komin do kotła gazowego. W przedmiarze mowa o kominie koncentrycznym wewnątrz budynku, natomiast na rzucie "c.o. parter" wrysowany jest komin na zewnątrz budynku. Proszę o doprecyzowanie jaki należy wycenić system kominowy oraz o podanie wysokości komina oraz udostępnienie rys. szczegółowego komina.

Rozdział 1.7 przedmiaru zawiera opis przedmiotu zamówienia jakim jest komin w wykonaniu zewnętrznym,

- Płyta robocza szerokości 33cm, głębokości 60 cm oraz wysokości 29 cm oraz podstawą zamkniętą z drzwiami szerokości 33cm, głębokości 51 cm oraz wysokości 57-63 cm z drzwiczkami – 1 kpl. (błędna wartość)
- Dostawa i montaż systemu spalinowego dla kotłów - 60/100 wraz z systemem odprowadzenia skroplin oraz czujnikiem pomiaru przekroczenia ciśnienia oraz sterownikiem i modułem rozszerzeń – 1 kpl. (błędna wartość)
- Przewody kominowe dwuściennie 60/100 z blachy żaroodpornej w przedmiarze jest wartość wyliczona jako długość komina (8,2m zewnętrzna izolowana + 2,78 m wewnętrzna dwuścienna) * pi * średnica zewnętrzna

Pytanie i odpowiedź 2

Proszę podać szczegóły dotyczące nowej bramy i furtki, przykładowe zdj.

W załączeniu do odpowiedzi

Pytanie i odpowiedź 3

Proszę o podanie więcej szczegółów odnośnie tablicy informacyjnej placu zabaw, wymiary, jakie informację ma zawierać.

Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw – 1 szt. oraz dwie tablice informacyjne, na konstrukcji własnej zgodnie z Rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, o wymiarach 120x180. Treść do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

Pytanie i odpowiedź 4

Zestaw zabawowy, urządzenia placu zabaw oraz wyposażenie – proszę o więcej szczegółów, przykładowe modele.

Zgodnie z załączonym do dokumentacji rysunkiem nr 0,1 – RZUT PLACU ZABAW oraz na podstawie załączonego do odpowiedzi opisu planu zagospodarowania terenu, w którym załączono opis przykładowych modeli.

Pytanie i odpowiedź 5

Proszę udostępnić na stronie PT kanalizację sanitarną zewnętrzną.

W załączeniu do odpowiedzi

Pytanie i odpowiedź 6

Bardzo proszę o udostępnienie rzutów instalacji wentylacji mechanicznej z zaznaczonymi średnicami i przekrojami przewodów wentylacyjnych

Rysunki zostały załączone do dokumentacji technicznej branża sanitarna nr: WM-parter, WM-piętro, WM-poddasze, WM-dach, przekro – naw., przekro - wyw.

Pytanie i odpowiedź 7

Czy w instalacji wentylacji kuchni mają być zastosowane okapy, a jeżeli tak to o jakich parametrach?

Nie

MODYFIKACJA DO SWZ

w zakresie terminów składania i otwarcia ofert

Zamawiający informuje, iż przesuwa terminy składania i otwarcia ofert na dzień **6 marzec 2025 r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Stosowne zmiany zostaną również dokonane w ogłoszeniu o zamówieniu.

MODYFIKACJA DO SWZ

w zakresie zmiany terminu związania ofertą

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin związania ofertą wynoszący 30 dni na dzień **4 kwiecień 2025 r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SWZ wraz z załącznikami stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień **6 marzec 2025 r.**, przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.