

**RAPORT Z BADAŃ**
**Określenie i pomiar warstw konstrukcji oraz ocena rodzaju i stanu gruntów**

Numer ewidencyjny raportu:	MZDW/DW805/DG/065/25-6	Egzemplarz nr:	1
Data opracowania raportu:	27.02.2025	Stron:	2
Okres wykonania odwiertów:	20.02.2025	Liczba załączników:	2
Zleceniodawca badań	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa		
Budowa:	Droga Wojewódzka nr 805		
Odcinek oceniany:	Odcinek od km 13+995 do km 16+430		
Podstawa oceny:	Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych załącznik do zarządzenia GDDKiA nr 31 z dn. 16.06.2014		

nr odkrywki:	050/25-6		
lokalizacja:	14+600	odległość od krawędzi:	1,6 m
strona:	lewa	odległość od osi:	1,5 m

przelot [m ppt]	Grubość warstwy	rodzaj warstwy	symbol	opis warstwy			wskaźnik piaskowy	grupa nośności podłoża
	[cm]			gruntu				
				barwa	wilgotność	stan / opis / organiczne		
0,00 - 0,314	31,4	nawierzchnia		Nawierzchnia bitumiczna (mm-a) - zdjęcie w załączniku. Grubość warstw [cm]: 3,6 / 5,6 / 7,9 / 6,1 / 8,2				
0,314 - 0,43	11,6	podbudowa		bruk				

KONIEC RAPORTU

raport autoryzował:

mgr inż. Wojciech Bogacki

