

Urząd Miejski w Skarszewach
Zastępca Burmistrza

Skarszewy, dnia 25.02.2025 r.

ZB.271.02.2025

**Wszyscy
Wykonawcy**



dot. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Publicznych im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach

Na podstawie art. 284 ust. 2, ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający, w związku z złożonymi zapytaniem, wyjaśnia treść SWZ jak poniżej:

Pytanie nr 1:

Mam pytanie czy po demontażu hala namiotowa zostaje u zamawiającego.

Odpowiedź:

Rodzaj i ilość materiałów rozbiórkowych przeznaczonych do przekazania zamawiającemu zostanie wskazana po dokonaniu rozbiórek. Pozostałe materiały rozbiórkowe należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 2:

Prosimy o zmianę zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% na 2% ceny ofertowej brutto.

Odpowiedź:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ w wysokości 5%.

Pytanie nr 3:

W PFU w punkcie 4.6.5. pod opisem "INSTALACJE ODBIORCZE" wskazano: "Instalacja ogrzewania składa się z instalacji ogrzewania podłogowego o parametrach 50/40C.." natomiast w punkcie 4.4.10 wskazano przekrój podłogi sportowej, która jest tzw. "ślepa podłoga" czyli podłogą z pustką powietrzną pomiędzy betonową płytą, w której będą zatopione elementy grzejne a powierzchnią górną podłogi. Takie rozwiązanie będzie powodowało, iż system ogrzewczy będzie skrajnie nieefektywny. W związku z powyższym czy istnieje możliwość zmiany wskazanej w PFU podłogi sportowej na system poliuretanowy dostosowany do ogrzewania podłogowego?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem PFU str. 48, przyjęto dwa systemy ogrzewania. Dla sali sportowej wyłącznie poprzez centrale wentylacyjne i pompy ciepła. Ogrzewanie podłogowe jest przewidziane wyłącznie do ogrzewania pom. łącznika oraz pom. magazynu i pom. technicznego, tym samym nie wyrażamy zgody na zmianę podłogi na poliuretanową, sala sportowa zgodnie z PFU nie jest ogrzewana systemem podłogowych.

Otrzymują:

1. A/a UM

(ID: 1055254)