


Schemat węzła nr 1



UWAGA:

1. Naniiesione kolizje z innym istniejącym podziemnym uzbrojeniem terenu zostały namierzone z dokładnością do 0,5m
2. Z powodu braku inwentaryzacji wysokościowej istniejącego uzbrojenia terenu w projekcie przyjęto normatywne zagłębienia sieci
3. Przed przystąpieniem do robót ziemnych w pierwszej kolejności należy zweryfikować założony w projekcie poziom istniejącego uzbrojenia poprzez wykonanie odkrytki.
4. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego kanału z istniejącym uzbrojeniem, kolizję rozwiązać w ramach nadzoru inwestorskiego
5. Podczas wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia należy zachować szczególną ostrożność.

Uwaga:

Wymaga się stosowania przez wykonawców materiałów, urządzeń i wyrobów dopuszczonych do stosowania i spełniających wymogi wynikające z obowiązujących norm i przepisów (w tym również Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004). Dopuszcza się stosowania innych niż przyjęte w dokumentacji systemów i urządzeń i materiałów pod warunkiem zamiany ich na równoważne lub lepsze.

# STANISŁAWSKI

Jerzy Stanisławski  
Siedziba: ul. Polna 28, 63-780 Zduny, tel.: 0 62 72 15 894, fax.: 0 62 72 15 795  
pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0 71 78 28 794  
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

projekt:	<b>Budowa Centrum Usług Społeczno- Zdrowotnych w Piekarach wraz z niezbędną infrastrukturą</b>		
adres:	dz. nr 329/4, obręb ewidencyjny 0012 Piekary, jednostka ewidencyjna 021805_2 Udanin, gmina Udanin, powiat średzki, województwo dolnośląskie		
projektant: <small>instalacje sanitarne:</small>	mgr inż. Maciej Cyba, nr upr. UAN 7342-3/94	podpis:	
asystent: <small>instalacje sanitarne:</small>	inż. Sławomir Grzegorzówka	podpis:	
sprawdzający: <small>instalacje sanitarne:</small>	dr inż. Bartosz Cyba, nr upr. WKP/0345/POOS/12	podpis:	
temat rysunku:	<b>Przyłącze wodociągowe - profil</b>		
branża:	sanitarna	data:	lipiec 2021
stadium:	PT	rewizja:	-
skala:	1:100/200	nr rys.:	W1