


1:200



budynek (G) objęty
zakresem wyłącznie strefy
pożarowej hydroforownii

ND-1 x3
0/200)

ND-7
(¹²⁰/₂₂₀)

Okno do zamurowania

Wstawienie ścianek
murowanych REI120
zmniejszających szerokość

ND-3 ND-1
 $\sqrt{(90/200)}$ $\sqrt{(80/200)}$

$$\text{ND-1} \sqrt{{}^{80}_{200}}$$

Likwidacja ścianki działowej i stolarki

ND-2
(⁸⁰/200)

ETAP VI

Wstawienie ścianek
murowanych REI120
zmniejszających szerokość

ND-8
(100+20/200)

ND-3 x2
(90/200)

ND-3 x2

ND-6
(¹⁰⁰/₂₀₀)

ND-6
(¹⁰⁰/₂₀₀)


ETAP IV

ND-9
 $(100+20/200)$

Wstawienie ścianek
murowanych REI120
zmniejszających szerokość

Kolorem niebieskim oznaczono wykonane prace budowlane dostosowujące szpital do aktualnych wymagań przeciwpożarowych zgodnie z ekspertyzą i projektem budowlanym.

Kolorem czerwonym oznaczono do wykonania prace budowlane dostosowujące szpital do aktualnych wymagań przeciwpożarowych zgodnie z ekspertyzą i projektem budowlanym.

 <p>Firma Budowlano-Konsultingowa p.b.p.h. ML-MD S.c.</p>	Tytuł:		PROJEKT WYKONANY CZY DO PROJEKTU				1C/06/20		
	Rzut niskiego parteru		BUDOWLANEGO ZMIAN ZABEZPIECZENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NSiW w GLUCHONAGAZACH						
	Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:		Podpis:			Data:	Skala:
	mgr inż. Mariusz CZYSZEK		11345/01 PIA.R.1903142301		00			11.2020	1:200
	Projektował: (konsultacja)		mgr inż. Mariusz CZYSZEK		Branża:			Faza:	Rys. nr:
	Sprawił: (konsultacja)		SE.LC.MD01PK18 PIA.LC.MD01PK18		A-B			P.W.	1
Rysunek wykonany w legalnej wersji programu AUTODESK AUTOCAD 2002 LT. Serial No: 700-50636234									