

Kleszczewo, dnia 20.03.2025 r.

Postępowanie nr 1/2025

Budowa sieci wodociągowych Krzyżowniki – Nagradowice, gmina Kleszczewo”.

Pytanie 1

Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem jeśli tak to po czyjej stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w jakiej ilości oraz kto będzie ponosił opłaty administracyjne z tego tytuły?

Odp. Na trasie planowanej sieci wodociągowej nie występuje kolizja z istniejącym drzewostanem.

Pytanie 2

Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie?

Odp. W ofercie należy skalkulować metodę umocnień wykopów według technologii przyjętej przez wykonawcę.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odp. Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami aktualnymi na czas wykonania zadania.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odp. Zamawiający udostępnił pełną dokumentację projektową i techniczną niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zadania.

Pytanie 5

W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy powiatowej?

Odp. Trasa planowanej sieci wodociągowej przebiega w drogach gminnych, wojewódzkich i GDDKiA.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy?

Odp. Zamawiający posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całej inwestycji.

Pytanie 9

Czy Wykonawca w swoim zakresie będzie miał odtworzenie pasa drogowego na całej szerokości czy jedynie w śladzie wykopu?

Odp. Roboty będą prowadzone metodą bezwykopową. Odtworzenie nawierzchni dotyczy tylko miejsc wykopów.

Pytanie 10

Czy Zamawiający posiada szczegółowe warunki odtworzenia dla dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i prywatnych?

Odp. Zamawiający posiada szczegółowe warunki odtworzenia dla dróg , które zostały zawarte w dokumentacji.

Pytanie 11

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej ilości i technologii?

Odp. Roboty będą prowadzone metodą bezwykopową. Ewentualne odwodnienie dotyczyć będzie miejsc komór startowych i końcowych.

Pytanie 12

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości?

Odp. Zadanie obejmuje m.in. częściową wymianę gruntu w ilości przedstawionej w załączonym przedmiarze.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie całego przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową?

Odp. Zamawiający dopuszcza wykonanie całego przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową.

Pytanie 14

Prosimy o udzielenie informacji jaką kwotę Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszej inwestycji jako udział własny, a jaka kwota pochodzi z dofinansowania?

Odp. Nie udzielamy tego typu odpowiedzi.

Pytanie 15

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy.

Odp. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 16

*Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie postępowania przedmiarów robót w formacie*pdf*ath*rds dla przedmiotowej inwestycji.*

Odp. Pliki w wersji edytowalnej ath przedmiarów robót zostaną udostępnione.

Pytanie 17

Prosimy o podanie szczegółowych warunków odtworzenia istniejącej nawierzchni po przeprowadzonych pracach.

Odp. Warunki odtworzenia istniejących nawierzchni zostały przedstawione w uzgodnieniach z Zarządcami Dróg. Szczegółowy zakres otworzenia pasa drogowego zostanie określony przez Zarządców Dróg w decyzjach zezwalających na zajęcie pasa drogowego i prowadzenie robót.

Pytanie 18

Czy Wykonawca będzie zobligowany do odtworzenia nawierzchni utwardzonej jedynie w miejscu wykonania komór wiertniczych czy na całej szerokości drogi/chodnika?

Odp. W miejscu komór wiertniczych.

Pytanie 19

Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej lub archeologicznej? Jeżeli tak to po której stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru?

Odp. Teren inwestycji nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Pytanie 20

Prosimy o potwierdzenie, że załączony przedmiar do postępowania przetargowego ma jedynie charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do obliczenia ceny.

Odp. Na podstawie załączonego przedmiaru można obliczyć koszt wykonania zadania.

Pytanie 21

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób wykonać wyłączenie z eksploatacji istniejącej sieci wodociągowej?

Odp. Na etapie realizacji inwestycji informacje dotyczące zamknięcia istniejących odcinków sieci wodociągowych zostaną przekazane Wykonawcy.

Pytanie 22

Czy przedmiotowe postępowanie obejmuje wykonanie przełączy przyłączy wodociągowych? Projekt nie jasno opisuje pojęcie sieć/przyłącze wodociągowe. Jeśli należy wykonać przyłączenia prosimy o podanie ilości oraz długości.

Odp. Zadanie nie obejmuje przełączy przyłączy wodociągowych.

Pytanie 23

Prosimy o zmianę wymagań doświadczenia zawodowego jakim musi się wykazać Kierownik budowy w zakresie co najmniej dwóch zakończonych inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w tym budowy dwóch sieci wodociągowych z rur min. PE 225 mm o długości co najmniej 500 m w okresie ostatnich 4 lat.

Odp. Wymagania doświadczenia zawodowego Kierownika Budowy zostały zmienione, pkt. 12.4. SWZ.