



Gmina Mosina
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8109-500, fax: 61 8109-558
NIP 7773154370, Regon 631258626

Mosina, dnia 27.08.2021 r.

BZP.271.15.2021

Do Wykonawców

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: „Budowa ulicy Lema w m. Mosina”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający Gmina Mosina, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 20:

1) Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 17 z dnia 23.08.2021r.

Prosimy o wyjaśnienie poniższych nieścisłości oraz doprecyzowanie zakresu robót:

- a) Niewłaściwie podana jest klasa betonu C35/40. Prosimy o zmianę klasy betonu na C35/45.
- b) Dodanie zbrojenia polimerowego w wymienionej ilości nie jest technicznie możliwe, dlatego prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o 25kg zbrojenia stalowego, czy 2,5kg zbrojenia polimerowego
- c) W odpowiedzi brakuje klas ekspozycji środowiska jakim powinien odpowiadać beton. W związku z tym że jest to miejsce postoju dla pojazdów ciężarowych (czyli wnoszących na beton sole odladzające na powierzchnię betonu) i jest to beton wykonany na zewnątrz powinno się przyjąć klasę ekspozycji XF4 co skutkuje odpowiednimi wymaganiami co do składu betonu. W związku z powyższym prosimy o podanie dokładnej klasy ekspozycji betonu.

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający doprecyzowując udzieloną odpowiedź z dnia 23.08.2021r. informuje, że nawierzchnię na parkingach dla TIR-ów należy wykonać z mieszanki z betonu cementowego C35/45 zbrojonego zbrojeniem rozproszonym włóknami polimerowymi w ilości 2,5kg/m³ w klasie ekspozycji XF4. W związku z powyższym zmienia się załącznik nr 4a - Przedmiar robót. Zamawiający zamieszcza zmieniony załącznik na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

MOSINA



Treść odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców i należy ją uwzględnić przy przygotowywaniu oferty.

Z up. Burmistrza
Tomasa Bukowiak
Burmistrz