

Kościan, dnia 30.11.2023 r.

## WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

w zapytaniu ofertowym znak sprawy: K/A/26/5/2024/ZO

pn.: „Sprzedaż, dostawa na Stację Uzdatniania Wody zlokalizowaną przy ul. Jesionowej 4 w Kościanie (64-000) oraz rozładunek podchlorynu sodu przeznaczonego do dezynfekcji wody pitnej”

Poniżej przedstawimy treść pytania Wykonawcy które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 30.11.2023 r., a także wyjaśnienie Zamawiającego:

### Pytanie 1

Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność „przetransportowania pojemnika do pomieszczenia chlorowni,, przez klienta?

### Odpowiedź


Tak

### Pytanie 2

Jakie wymagania jakościowe ma spełniać podchloryn sodu?

### Odpowiedź

Ma to być wodny roztwór podchlorynu sodu o zawartości aktywnego chloru nie mniej niż 13%. Ma mieć działanie bakterobójcze i grzybobójcze. Przeznaczony będzie do uzdatniania i dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

  
PROKURENT  
**Tomasz Michalski**