



Gd.IV.6630.167.2023

**PREZYDENT  
MIASTA RADOMIA**

**PROTOKÓŁ**

Narady Koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu  
z dnia 2023-06-06

Sposób przeprowadzenia narady ☒ - ~~zebranie zainteresowanych podmiotów~~

☒ - za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przedmiot narady: trasa przyłącza kanalizacji deszczowej

Lokalizacja obiektu: Radom, ul. Traugutta, dz. nr 2/4 ark. 84 obr. 0090; dz. nr 67/3 ark. 85 obr. 0091

Inwestor: KOMENDA WOJEWÓDZKA PSP w WARSZAWIE

02-672 WARSZAWA, ul. DOMANIEWSKA 40, Polska

Wnioskodawca: Roman Mrozowicz Usługi Projektowo-Inwestycyjne

26-600 RADOM, ul. GÓRNICZA 9/34

Autor opracowania: Roman Mrozowicz

**RADOM**

Przewodniczący: Anna Rydz-Memeti - GŁÓWNY SPECJALISTA

Uczestnicy Narady Koordynacyjnej zawiadomieni i zapoznani drogą e-mail z przedłożonym projektem sieci uzgadniają w/w dokumentację projektową w zakresie lokalizacji w następujący sposób.

**Uwagi i stanowiska uczestników Narady Koordynacyjnej :**

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi:
1	FIBEE IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Mateusz Horbał	pozytywne z uwagami FIBEE IV SP Z O.O. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 29.05.2023, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura FIBEE IV SP Z O.O. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBEE IV SP Z O.O. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBEE IV SP Z O.O. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
2	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Jakub Piekarski	pozytywne bez uwag Brak uwag
3	NETIA S.A. Alan Krulikowski	pozytywne bez uwag Brak uwag
4	ORANGE POLSKA S.A.	pozytywne bez uwag
5	PGE DYSTRYBUCJA S.A. Zbigniew Siwek	Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie pozytywne bez uwag Brak uwag

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU - WYDZIAŁ GEODEZJI - PRACOWNIA MAPY NUMERYCZNEJ

ul. Kilińskiego 30 (pok. 43), 26-600 Radom, tel. 48 36 20 712 fax: 48 36 20 621,

e-mail: [geodezja.zudp@umradom.pl](mailto:geodezja.zudp@umradom.pl)

[www.radom.pl](http://www.radom.pl)

6	Polska Spółka Gazownictwa SP. z o.o - wys. ciś.	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
7	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie Gazownia w Radomiu ; 26-600 Radom, ul. Gazowa 11/13 Konrad Srebrzyński	pozytywne z uwagami Skrzyżowanie i zbliżenia projektowanych sieci do istniejącej sieci gazowanej należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz.U.poz.640) zachowując wymagane odległości . Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Radomiu . O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić Gazownię w Radomiu z min. tygodniowym wyprzedzeniem
8	RADPEC S.A.	pozytywne bez uwag Brak uwag
9	Wodociągi Miejskie w Radomiu Tomasz Mazur	pozytywne bez uwag Brak uwag
10	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Radomiu Witold Bujakowski	pozytywne z uwagami " Szczegółowe warunki realizacji inwestycji organ rozpatrujący wniosek o wydanie pozwolenia na budowę ma obowiązek uzgodnić z WJOZ Del. Radom w trybie przewidzianym w art. 106 K.p.a",
11	Wydział Architektury	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
12	WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA Monika Bielecka	pozytywne bez uwag Brak uwag

#### Uwagi i zalecenia

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci od istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcę robót.
2. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 poz.2351 ze zm.).
3. Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym znaków geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1990 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2020 poz.1357)
4. Prace ziemne wykonać pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, krzyżującymi się i zbliżonymi do uzgadnianego obiektu.
5. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branżowe winny być zawiadomione z odpowiednim wyprzedzeniem.
6. Inwestor na etapie projektu budowlanego obowiązany jest zastosować się do zaleceń zawartych w uwagach dodatkowych uczestników Narady Koordynacyjnej zapisanych w niniejszym protokole.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od uzyskania z właściwego organu do spraw nadzoru architektoniczno-budowlanego decyzji pozwolenia na budowę.

Narada odbyła się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

**PREZYDENT  
MIASTA RADOMIA**

Radom, dn. 06.07.2023

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Anna Rydz-Memeti  
GŁÓWNY SPECJALISTA

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU - WYDZIAŁ GEODEZJI - PRACOWNIA MAPY NUMERYCZNEJ  
ul. Kilińskiego 30 (pok. 43), 26-600 Radom, tel. 48 36 20 712 fax: 48 36 20 621,

e-mail: [geodezja.zup@umradom.pl](mailto:geodezja.zup@umradom.pl)

[www.radom.pl](http://www.radom.pl)

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Anna Rydz-Memeti  
GŁÓWNY SPECJALISTA

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ  
podpis