



URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 69, fax. (+48 74) 856 28 00

e-mail: um@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

LAUREAT KONKURSU



P-63/VII/24

WPI.7013.1. 2024.DB/1

Świdnica, dn. 25.06.2024 r.

- Wszyscy Wykonawcy -



Dotyczy: postępowania nr P-63/VII/24 o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy”

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1650 ze zm.), udziela się odpowiedzi na następujące pytania:

Na stronie nr 15 opisu PW Architektury (Budynek MOPS) jest zapis:
"Dach i poddasze - Wełna mineralna między krokwiemi 30 cm zabezpieczona folią paroizolacyjną, na podłodze poddasza gr. 20 cm (o współczynniku przewodzenia ciepła 0,0035 W/mK."

Przedmiar robót w poz. 64 i 65 wskazuje na dwie warstwy płyt z wełny mineralnej oraz na paroizolację dla ilości $165 + 434 = 599 \text{ m}^2$.

1. W jaki sposób zamocować wełnę mineralną gr. 30 cm pomiędzy krokwiemi, w sytuacji gdy wysokość krokwie jest znacząco mniejsza niż 30 cm.

Odp. Ocieplenie poddasza należy wykonać z technologią i powszechną wiedzą techniczną. Można np. zastosować nadbitki lub systemowe dystanse montowane do krowi.

2. Czy wykonanie docieplenia wełną mineralną gr. 20 cm na podłodze poddasza wchodzi w zakres prac objętych niniejszą procedurą przetargową.

Odp. Należy wykonać ocieplenie z twardej wełny o współczynniku przewodzenia ciepła = $0,036 \text{ [W/mK]}$ układane na podłodze poddasza oraz wykonać drewniany trakt komunikacyjny wzdłuż budynku.

Otrzymują:

1. Adresat
2. IM a/a

Z-ca Dyrektora Wydziału

Dagny Droboska

Sporządziła: D.Biowska 74 586 28 69



Kościół pw. Św. Stanisława
i Św. Wacława
Katedra Diecezji Świdnickiej



Kościół Pokoju pw. Św. Trójcy
Wpisany na listę UNESCO



Rynek
Wieża ratuszowa



Kamienica „Pod Bykami”