

oprawa TECEO 1 / 5145 / 24 LEDS 700mA
CW / 55 W / 347862, 5000K na słupie
SAL-5 na wysięgniku WR14/1/1.0/5

oprawa TECEO 1 / 5145 / 24 LEDS 700mA
CW / 55 W / 347862, 5000K na słupie
SAL-5 na wysięgniku WR14/1/1.0/5

oprawa TECEO 1 / 5103 / 24 LEDS 500mA
CW / 38W 4000K na słupie
SAL-60H na wysięgniku WR14/1/1.0/5

Uwaga:
bednarkę uziomu układać w wykopie pod kablem na dnie wykopu
w odległości min. 10 cm

SZYBKIE WYŁĄCZENIE
TN-C

SZYBKIE WYŁĄCZENIE
TN-C

Jednostka projektująca:
BUDOWNICTWO OGÓLNE
mgr inż. Agata Rybczyńska
49-100 Niemodlin, ul.Chopina 9

Zamawiający:
Powiat Strzelecki
ul.Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

Zadanie: Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolnośląskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich w zakresie przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 426 od km 18+522,00 do km 18+667,26

Na działkach nr: 2777/2, 3033, 5168 k.m.15 - pas drogi wojewódzkiej oraz nr 3220 k.m. 15 - teren niezbędny

Projekt rozbudowy sieci oświetlenia drogi
Schemat ideowy oświetlenia

Skala 1:500

Opracowanie:
projekt inst. elektrycznych
projektował: mgr inż. Zdzisław Skotnica
sprawdzający: inż. Wiesław Hołyński

152/79/Op
253/89/Op

12.03.2020 r.

RYS_DW 1.2