

GZD.422.5.1.2021

Wieliczka, dnia 23.04.2021 r.

K O M U N I K A T

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

„Remont drogi na działce nr 119 w Śledziejowicach”

Zamawiający – Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce 32-020 Wieliczka ul. Lednicka 16a informuje, że zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Działając na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gzd_wieliczka

I. Wyjaśnienia treści SWZ

Pytania z 21.04.2021 r.:

1. *W odniesieniu do wyjaśnień treści SWZ z dn. 12.04.2021 r. proszę o informację czy w pozycjach 8.17. i 8.18. przedmiaru robót stanowiącego załącznik do SWZ należy uwzględnić również wykonanie robót ziemnych wraz z odwozem materiału związanych z wykonaniem warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 zaklinowanego klincem gr. 20 cm w warstwie separacyjno – filtracyjnej i wzmacniającej z geotkaniny 100/100 kN/m.*

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmodyfikowany przedmiar robót, według którego należy sporządzić kosztorys ofertowy oraz złożyć ofertę.

2. *Uprzejmie proszę o doprecyzowanie zakresu wykonania warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 zaklinowanego klincem gr. 20 cm w warstwie separacyjno – filtracyjnej i wzmacniającej z geotkaniny 100/100 kN/m. Dokumentacja projektowa zakłada, że wyżej wymienione wzmocnienie należy wykonać w miejscach, w których nie zostanie osiągnięta nośność na poziomie 80 MPa poprzez profilowanie i zagęszczanie podłoża. Z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczenia oraz możliwą dużą rozbieżność w zakresie uwzględnianych prac w wycenie poszczególnych wykonawców, uprzejmie proszę o uszczegółowienie zakresu.*

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmodyfikowany przedmiar robót, według którego należy sporządzić kosztorys ofertowy oraz złożyć ofertę.

II. Zmiana treści SWZ

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający działając na podstawie art. 286 uPzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia na skutek czego:

1. Punkt 7.1 SWZ przyjmuje brzmienie:

7.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 28.05.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Punkt 9.1 SWZ przyjmuje brzmienie:

9.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 29.04.2021 r. do godziny: 10:00. Złożenie oferty następuje poprzez jej umieszczenie na platformazakupowa.pl, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gzd_wieliczka.

3. Punkt 10.1 SWZ przyjmuje brzmienie:

10.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2021 r. o godz. 10:30.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Z up. Burmistrza
mgr Teresja Kuchnia
Dyrektor Gminnego Zarządu Dróg
w Wieliczce