

Gmina Stary Dzików
ul. Kościuszki 79
37-632 Stary Dzików

Stary Dzików, 21.05.2024 r.

IGI.271.1.2024

Oferenci

Pytanie:

Czy aby zwiększyć konkurencyjność Zamawiający dopuści słupy oświetleniowe ze zbieżnością 1:11?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania słupów ze zbieżnością nie mniejszą niż 1:11.

Wójt Gminy Stary Dzików
Tomasz Jabłoński