



Piaseczno, dn. 15 października 2018 r.

Inwestor:  
**PWiK Piaseczno Sp. z o.o.**  
Ul. Żeromskiego 39  
05-500 Piaseczno

## WARUNKI TECHNICZNE

nr 690/W/18/RB

Na podstawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków w Gminie Piaseczno (Uchwała nr 645/XXV/2012 Rady Miejskiej z dn. 26.09.2012 r.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie określa poniżej warunki dotyczące budowy infrastruktury wodociągowej w ulicy Gościniec Warecki oraz drogach dojazdowych do posesji w miejscowości Nowinki, gm. Piaseczno.

### I. Wodociąg

1. Należy zaprojektować i wybudować wodociąg z rur ciśnieniowych PE100 SDR11 o średnicy minimum  $\varnothing 160\text{mm}$  w ulicy Gościniec Warecki oraz z rur ciśnieniowych PE100 SDR11 o średnicy  $\varnothing 110\text{mm}$  w drogach dojazdowych.
2. Projektowany wodociąg należy połączyć z istniejącym wodociągiem PVC DN160 w ulicy Gościniec Warecki zlokalizowanym na wysokości działek ewidencyjnych 38 obr.0026 oraz 322 obr.0007.
3. Połączenia z istniejącym przewodem należy projektować z pełnym węzłem zasuw.
4. Na projektowanym wodociągu stosować hydranty DN80 z odwodnieniem.
5. Dla zasuw stosować duże skrzynki.
6. Do wszystkich wydzielonych działek budowlanych oraz działek z istniejącą zabudową należy zaprojektować odgałęzienia wodociągowe. Połączenia projektować poprzez żeliwne obejmy z nawiertką. Za włączeniem projektować zasuwę odcinającą w granicy pasa drogowego.

### II. Wymagania ogólne

1. Projekt budowlany i wykonawczy należy przygotować zgodnie z „Wytocznymi do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy wykonywanych na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.” Projekt złożyć do uzgodnienia do PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu pozostanie w PWiK w Piasecznie Sp. z o.o.
2. Projektowanie i wykonawstwo w oparciu o obowiązujące PN-EN.
3. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie: budowy/przebudowy miejskich urządzeń i sieci wod.-kan. podlegają uzgodnieniu z właścicielem sieci.
4. O planowanym rozpoczęciu robót budowlanych należy poinformować PWiK Piaseczno co najmniej 7 dni wcześniej. Wprowadzenie na budowę w obecności przedstawicieli PWiK Piaseczno Sp. z o.o.
5. Prace budowlane wykonywać pod nadzorem przedstawicieli PWiK Piaseczno Sp. z o.o.
6. Próby, sprawdzenia, odbiory wykonywać w obecności przedstawicieli PWiK Piaseczno Sp. z o.o.
7. Wszelkie prace związane z modernizacją istniejących sieci nie mogą powodować przerw w świadczeniu usług polegających na odbiorze ścieków i dostawie wody.
8. Ważność warunków 5 lata.

PWiK Piaseczno  
Główny Specjalista ds. Inwestycji  
*Robert Ruzanek*

*Atestem 16.10.2018r.*  
*[Signature]*