



- Uwagi:
- Instalacja c.o. (mat. rura węgł. stal.) prowadzona po ścianie budynku lub brudzie ściennej
 - Przewody narynkowe zabezpieczyć termicznie izolacją poliuretanową w osłonie PVC zgodnie z Rozporządzeniem
 - Przejścia przez ściany wykonać w murach osłonowych stalowych, a przejścia p.poż. w systemie HLL 11
 - W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietzniki automatyczne

INWESTOR	Gmina Szubin ul. Kościuszki 12 89-200 Szubin
ADRES BUDOWLANEGO PROJEKTU	mięścisłowość: Szubin ul. Tysiąclecia nr działki: 292/143. Obwód Ewidencyjny: Szubin Miasto Jednostka Ewidencyjna: Szubin
TEMAT PROJEKTU	Zadanie 1.4 - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla Centralnego Ogrzewania w Budyńku Szkoły Podstawowej w miejscowości Szubin
NUMER ZADANIA	1.4
TYTUŁ RYSUNKU	Rozwinięcie Instalacji Centralnego Ogrzewania
SKALA	1:100
DATA	31 Maj 2023
NR RYSUNKU	S-08