

**Gmina Sejny**  
**ul. Jerzego Grodzińskiego 1**  
**16-500 Sejny**  
**NIP 8442143456**  
**REGON 790671142**

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

Znak sprawy: IZP.271.4.2023

Nr ogłoszenia: 2023/BZP 00112717

**WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację inwestycji pn. „Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach”

Gmina Sejny, ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości oraz wprowadza następujące zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

1. *Wykonawca pyta, czy budowa budynku przedszkola obejmuje wycenę instalacji elektrycznych, jeżeli tak to prosi o dołączenie przedmiarów.*

**Zamawiający potwierdza, że zamówienie obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku przedszkola, zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją techniczną. Zamawiający dołącza przedmiar instalacji elektrycznych wewnętrznych.**

2. *Wykonawca pyta, czy w branży sanitarnej zewnętrznej do wykonania jest przyłącze wodociągowe oraz przeciwpożarowy zbiornik wodny.*

**Zamawiający wyjaśnia, że wskazane instalacje nie wchodzą w zakres zamówienia.**

3. *Wykonawca pyta, czy w branży sanitarnej zewnętrznej do wykonania jest wyłącznie kanalizacja sanitarna.*

**Zamawiający potwierdza, że w branży sanitarnej zewnętrznej do wykonania jest wyłącznie kanalizacja sanitarna.**

4. *Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z przedmiarem robót.*

**Zamawiający potwierdza.**

5. *Wykonawca twierdzi, że zgodnie z pozycją 42 przedmiaru zagospodarowania terenu należy wykonać 17,6 mb ogrodenia, natomiast według opisu oraz rzutu placu zabaw należy wykonać 156 mb takiego ogrodenia. Jaka jest prawidłowa ilość ogrodenia do wykonania.*

**Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z projektem placu zabaw do wykonania jest 156 mb ogrodenia.**

6. *Wykonawca twierdzi, że w dziale 4 przedmiaru zagospodarowania terenu "Powierzchnie utwardzone – kostka" nie ma pozycji odnoszącej się do wykonania nawierzchni z kostki*

*brukowej, znajdują się tam tylko pozycje dotyczące podbudów. Czy należy dodać pozycję dotyczącą wykonania kostki? Jeżeli tak, w jakiej ilości?*

**Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie nawierzchnie z kostki ujęte są w przedmiarze branży drogowej.**

7. *Wykonawca twierdzi, że brak pozycji odnoszącej się do wykonania posadzek z płytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych. Czy należy takie posadzki wykonać? Jeżeli tak, prosi o podanie ilości.*

**Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać posadzki z płytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych o łącznej powierzchni 49,31 m<sup>2</sup>.**

8. *Wykonawca twierdzi, że w pozycji 103 przedmiaru robót budowlanych przedszkola widnieje pozycja Taras wentylowany. Wykonawca prosi o podanie rysunków rzutów oraz przekrojów pokazujących ten taras oraz opis, z czego ma zostać on wykonany (jakie warstwy, czy jest on na gruncie czy nie). Na rzucie parteru widoczny jest taras południowy (pow. 196,9m<sup>2</sup>) oraz taras zachodni (pow. 119,3m<sup>2</sup>). Wykonawca pyta, czy te tarasy również należy uwzględnić w wycenie.*

**Zamawiający w odpowiedzi zmienia tarasy wentylowane na standardowe tarasy na gruncie wykonane z kostki betonowej o grubości 6 cm.**

9. *Wykonawca twierdzi, że w pozycji 92 przedmiaru robót budowlanych przedszkola przewiduje wykonanie rowków pod obrzeża lub krawężniki. Brakuje pozycji odnośnie wykonania w tych rowkach obrzeży lub krawężników. Wykonawca prosi o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące pozycje.*

**Zamawiający w odpowiedzi załącza poprawiony przedmiar robót budowlanych zewnętrznych.**

10. *Wykonawca twierdzi, że brak w przedmiarze pozycji dotyczącej wykonania opaski wokół budynku, w związku z czym prosi o jego uzupełnienie.*

**Zamawiający w odpowiedzi załącza poprawiony przedmiar robót budowlanych zewnętrznych.**

11. *Wykonawca prosi o informację, jakich robót dokładnie dotyczą w przedmiarze robót budowlanych pozycje od 90 do 102. Przedmiar przewiduje 662,095 m<sup>2</sup> korytowania (poz. 90), w jaki sposób teren ten ma zostać wykończony? Czy ma być on wykończony np. kostką brukową czy wykorytowany i pozostawiony.*

**Zamawiający w odpowiedzi załącza poprawiony przedmiar robót budowlanych zewnętrznych.**

**Zamawiający jednocześnie, działając w oparciu o art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, zawiadamia o przedłużeniu termin składania ofert do dnia 17.03.2023 roku do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert tym samym zostaje przesunięty na dzień 17.03.2023 roku godz. 10:30. W związku z powyższym termin związania ofertą zostaje przedłużony do dnia 15.04.2023 roku.**

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

W załączeniu:

- 1) przedmiar instalacji elektrycznych wewnętrznych;
- 2) przedmiar robót budowlanych zewnętrznych v. 10.03.2023.