

WYJAŚNIENIA NR 3 do SIWZ ZP/55/2020
do przetargu nieograniczonego

na:

Budowę przepompowni ścieków „Różana” wraz z rozbiórką budynku istniejącej przepompowni i słupów oświetleniowych na działce nr 59/2, obręb 3 w Rumi

CPV

45231300-8, 45231400-9, 45233220-7, 45111291-4

W związku z pytaniami Wykonawców, na podstawie art. 18, ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym wyjaśniamy treść SIWZ ZP/55/2020, jak niżej:

1. Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie pompy wyposażonej w wirniki otwarte lub półotwarte symetryczne, samooczyszczające się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagający samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności?

Ad.1. Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie pompy wyposażonej w wirniki otwarte lub półotwarte symetryczne (z zastrzeżeniem: wirnik musi być utwardzony do minimum 55 HRC), samooczyszczające się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagający samooczyszczanie części hydraulicznej.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ ZP/55/2020.

PREZES ZARZĄDU

mgr Włody Tunkiewicz