

19-41/3

ZKP (warunki P/22/047340)

j.gr.

144.49

144.55

Ps4

144.63

SS

144.55

144.4

YKY 5x10mm<sup>2</sup>; L=27,3mb

144.3

144.4

144.5

144.49

144.4

144.5

144.5

144.6

144.5

19-3265/1

144.5

144.6

19-3277/12

### LEGENDA:

- projektowana sieć kanalizacji tłocznej
- projektowana sieć kanalizacji grawitacyjnej
- - - kabel elektryczny YKY 5x10mm<sup>2</sup>, L=27,3m

Ps4 - przepompownia ścieków

SS - szafka sterownicza przepompowni

ZKP - szafka złączowo-pomiarowa - opracowanie Energa Operator SA

Biurowo Projektów Inżynierskich  
Sp. z o.o. Sp. k.  
12-100 Szczytno  
ul. B. Chrobrego 1  
tel. 503-153-643

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W  
MIEJSCOWOŚCI PŁOZY I PRUSOWY BOREK, GMINA  
SZCZYTNO

Nr rys.  
**E-4**

Przedmiot rysunku:  
Zagospodarowanie terenu - przepompownia Ps4

skala:  
**1:250**

Inwestor:  
Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno

data:  
**27.07.2022**

Stanowisko

Imię i nazwisko

numer uprawnień

podpis

Projektant

mgr inż. Jacek Dziatkowiak

WAM/0088/PWOE/13