

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### USŁUGI SERWISOWE DOTYCZĄCE TRZECH AGREGATÓW KOGENERACYJNYCH JENBACHER JMS620, ZLOKALIZOWANYCH W ELEKTROCIEPŁOWNI EC-KOSZYCE W PILE

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług serwisowych dotyczących trzech agregatów kogeneracyjnych produkcji Jenbacher – typu JMS620, zlokalizowanych w obiekcie EC-Koszyce w Pile, przy ulicy Śniadeckich 115, w okresie eksploatacji od 60 000 do 90 000 godzin pracy agregatów, przy czym agregaty te będą oddawane do eksploatacji kolejno (w odstępie ok. 1 miesiąca) po przeprowadzonym remoncie głównym. Kompleksowa obsługa serwisowa agregatów kogeneracyjnych Jenbacher JMS620 obejmuje przeglądy okresowe, opiekę serwisową oraz czynności naprawcze w przypadku awarii wraz z dostawą wszystkich wymaganych części zamiennych.
2. Wymagany zakres czynności:  
Zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów planowych po każdych 2 000, 6 000, 10 000 i 20 000 godzin pracy musi być zgodny z instrukcją producenta – firmy Jenbacher, dla przedziału czasowego objętego niniejszym postępowaniem.  
Zakłada się, że liczba motogodzin w okresie obowiązywania planowanej umowy serwisowej nie przekroczy 90 000 dla każdego agregatu.  
Remont średni, przewidywany po osiągnięciu przez agregaty 90 000 godzin pracy, nie wchodzi w zakres ww. umowy serwisowej.
3. Części zamienne  
Dopuszcza się stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych lub tzw. zamienników o równoważnej jakości, które nie spowodują utraty gwarancji producenta (Jenbacher).
4. Agregaty mogą być objęte gwarancją producenta (Jenbacher), w związku z tym wymaga się, aby Wykonawca:
  - a) był autoryzowanym serwisem producenta, zdolnym wykonać przedmiot zamówienia lub
  - b) był podmiotem zdolnym do wykonania zamówienia, który bezwzględnie wypełni wymogi gwarancyjne stawiane przez producenta urządzeń.Zamawiający w § 7 Wzoru umowy zawarł sankcje związane z niedotrzymaniem ww. wymagań na etapie realizacji zamówienia.
5. Zasady wykonywania serwisu bieżącego oraz kompleksowej opieki serwisowej agregatów zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy stanowiącej **załącznik nr 10 do SWZ**.
6. Gwarancja
  1. Wykonawca zapewnia należyta staranność wykonania przedmiotu umowy, wysoką jakość użytych materiałów, terminowość oraz właściwą jakość wykonania, zabezpieczającą m.in. utrzymanie gwarancji producenta.
  2. Na wykonane czynności przeglądów serwisowych Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 24 miesięcy.
  3. Na dostarczone części zamienne i materiały eksploatacyjne Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z gwarancją producenta.