

Oznaczenie symboli:

IN3 – inwerter fotowoltaiczny 12,5 kW
RPV6 – rozdzielnica fotowoltaiki – strona DC
RI3 – rozdzielnica inwerterowa – strona AC
RG – istniejąca rozdzielnica główna
ZK – złącze kablowe
----- – przewody solarne 4 x (1x4mm²)
– przewód YKY 5x6mm²
– przewód YKY 3x2x1,5mm²
– przewód YKY 5x1,5mm²

Uwagi:

1. Wewnątrz budynku przewody prowadzić naściennie w korytkach kablowych.

2. Wszystkie miejsca przekłuć przez przegrody budowlane uszczelnić i zabezpieczyć zgodnie ze sztuką budowlaną.

3. Inwerter montować na stabilnym niepalnym podłożu z zachowaniem wskazanych przez producenta odstępów od innych przedmiotów i urządzeń.

International Company Sp. z o. o. Głogoczów 526, 32–444 Głogoczów				
	Imię i nazwisko	Nr Upr.	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. Jerzy Halek	217/2002		01.2023
Format A4	Obiekt: Instalacja fotowoltaiczna ul. Szeroka 25, 40–233 Katowice			Faza proj. wyk.
Skala 1:100	Temat: Schemat rozmieszczenia urządzeń instalacji PV, lokalizacja RG – rzut piwnic, segment nr 3			Nr rys. E3.3

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)