



PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK.6630.276.2023

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami **kanalizacyjna**

Lokalizacja obiektu **ul. Legionów Polskich m. Żyrardów**

Lista działek ewidencyjnych **Jednostka ew. Obręb ew. Numery działek ewidencyjnych**
Żyrardów Obręb 3 3358

Wnioskodawca **Tomasz Korczak** reprezentujący(a) podmiot
MT-PROJEKT Sp. z o. o., NIP: **7972068087**
Piłsudskiego 42A, 05-600 Grójec

Inwestor **Prezydent Miasta Żyrardów**

Projektant **Marcin Flużyński**
numer uprawnień: **MAZ/0188/PBD/16**

Data wpływu wniosku **15 listopada 2023 r.**

Data rozpoczęcia narady **15 listopada 2023 r.**

Data zakończenia narady **22 listopada 2023 r.**

Przewodnicząca
narady koordynacyjnej **Małgorzata Rutkowska**
Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1	Oznaczenie podmiotu: Orange Polska S.A. Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
2	Oznaczenie podmiotu: Timplus B Dudek R Walentowski sp. j. Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
3	Oznaczenie podmiotu: Towerlink Poland Sp. z o. o. Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
4	Oznaczenie podmiotu: Urząd Miasta Żyrardowa Wydział Dróg i Transportu Miejskiego Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
5	Oznaczenie podmiotu: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Powiatu Żyrardowskiego Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
6	Oznaczenie podmiotu: Wydział Rozwoju i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Żyrardowie Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
7	Oznaczenie podmiotu: Zakład Elektroniki "ISKO" s.c. Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną

8	<u>Oznaczenie podmiotu:</u> Urząd Miasta Żyrardowa Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki	Imię i nazwisko przedstawiciela Emilia Skudlarska-Kural
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
9	<u>Oznaczenie podmiotu:</u> Vectra Investments Sp. z o.o. S.K.A.	Imię i nazwisko przedstawiciela Marcin Szymański
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Po zapoznaniu się z Państwa dokumentacją informujemy, iż w zakresie projektowanych prac nie występuje bezpośrednia kolizja z infrastrukturą telekomunikacyjną Grupy Vectra. Informujemy również że w dzierzawionej kanalizacji Orange Polska S.A. w Żyrardowie mogą się znajdować kable światłowodowe lub kable koncentryczne należące do Grupy Vectra. Jednocześnie nie wyklucza się powstania infrastruktury w przyszłości, dlatego przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją proszę wystąpić o wydanie warunków technicznych przebudowy.	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
10	<u>Oznaczenie podmiotu:</u> Netia S.A. Dział Utrzymania Usług Okręg Centralno-Wschodni	Imię i nazwisko przedstawiciela Paweł Rutkowski
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: W miejscach zbliżeń i skrzyżowań prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności pod nadzorem Netii.	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
11	<u>Oznaczenie podmiotu:</u> PEC Żyrardów Sp. z o. o.	Imię i nazwisko przedstawiciela Jerzy Szyprowski
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącą siecią ciepłowniczą prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem służb PEC Żyrardów Sp. z o.o.	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
12	<u>Oznaczenie podmiotu:</u> PGK Żyrardów Sp. z o. o.	Imię i nazwisko przedstawiciela Piotr Cuper
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: W miejscach skrzyżowań z ist. przewodami wod-kan. prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem PGK "Żyrardów" sp. z o. o. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącymi przewodami należy je przebudować pod nadzorem i w sposób uzgodniony z PGK "Żyrardów" Sp. z o. o.	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
13	<u>Oznaczenie podmiotu:</u> Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Warszawie	Imię i nazwisko przedstawiciela Janusz Dobkowski
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą siecią gazową prace ziemne należy prowadzić ręcznie pod nadzorem Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Warszawie , Gazownia w Grodzisku Mazowieckim ul. Miła 25 tel. 605058598, mail: janusz.dobkowski@psgaz.pl . Zachować normatywne odległości pionowe (25cm + Dz gazociągu) oraz poziome od sieci gazowej.	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
14	<u>Oznaczenie podmiotu:</u> PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Rejon Energetyczny Żyrardów	Imię i nazwisko przedstawiciela Jan Janiak
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: - Prace w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych - pod istniejącymi liniami elektroenergetycznymi i w ich pobliżu prace prowadzić ręcznie i w porozumieniu z RE Żyrardów . - w trakcie prowadzenia prac budowlanych zachować bezpieczne odległości (pionowe i poziome) od urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się (lub mogących się znaleźć) pod napięciem, - przed rozpoczęciem prac wykonawca zgłosi się do RE Żyrardów w celu szczegółowego ustalenia miejsc skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącymi kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie prowadzenia prac i po ich zakończeniu. - w miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi prace prowadzić ręcznie pod nadzorem RE Żyrardów. Na kable energetyczne w miejscach skrzyżowań nałożyć rury ochronne. - w wykopach kable elektroenergetyczne chronić przed swobodnym zwisaniem za pomocą dwudzielnych rur ochronnych grubościennych, - w przypadku uszkodzenia istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej podczas prowadzenia prac budowlanych ich naprawę realizuje sprawca zdarzenia na własny koszt w koordynacji i pod nadzorem PGE Dystrybucja RE Żyrardów. - prace ziemne w obrębie stanowisk słupowych prowadzić ręcznie ze szczególnym uwzględnieniem podziemnej instalacji uziemiającej. W przypadku jej uszkodzenia naprawa na koszt sprawcy pod nadzorem PGE Dystrybucja RE Żyrardów	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
15	<u>Oznaczenie podmiotu:</u> Urząd Miasta Żyrardowa Wydział Inwestycji	Imię i nazwisko przedstawiciela Damian Guzowski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

- 1) Roboty budowlane dot. nowej infrastruktury należy wykonać na warunkach gestora drogi. Termin, zakres i warunki realizacji projektowanej inwestycji bezwzględnie uzgodnić z Wydziałem Dróg i Transportu Miejskiego UM Żyrardowa.
- 2) Roboty projektowe i budowlane dot. nowej infrastruktury należy wykonać w koordynacji z Wydziałem Inwestycji UMŻ zgodnie z zatwierdzoną koncepcją.
- 3) Projektowaną i istniejącą infrastrukturę w miejscach występowania kolizji zabezpieczyć zgodnie z warunkami branżowymi i wiedzą techniczną.
- 4) Wykopy w obrębie systemu korzeniowego drzew /zasieg korony/ należy wykonywać ręcznie/przeciskiem pod nadzorem Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Żyrardowa. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie drzew nie wolno przecinać korzeni głównych.

Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczył(a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka) wnioskodawcy **Tomasz Korczak**.

Uwagi Przewodniczącej narady koordynacyjnej:

Prace w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy prowadzić ręcznie bez ich naruszenia.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tych punktów inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i nadzór nad pracami w tym zakresie inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Po zakończeniu prac związanych z budową projektowanych urządzeń i obiektów należy przekazać do PZGiK w Żyrardowie geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zawierającą informacje o stanie znaków osnowy geodezyjnej.

W przypadku dużego odstępu czasu pomiędzy wykonaniem mapy d/c projektowych a rozpoczęciem realizacji inwestycji należy potwierdzić aktualność przedstawionych na mapie urządzeń podziemnych w jednostkach zarządzających tymi urządzeniami, a w zakresie urządzeń projektowanych w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie.



Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizować
wniosek na mapie

Z up. Starosty
Małgorzata Rutkowska
Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 22 listopada 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika ani pieczętki urzędowej.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <https://weryfikacja.japrotokoluzud.epodgik.pl>.