

GK.7230.8.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1980r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 oraz art. 39 ust.1 pkt. 1 i ust. 3, art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 32 z późn. zm.), a także § 140 ust. 1, 6, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430), po rozpatrzeniu wniosku: **Gmina Pogorzela, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela**

w y r a ż a m z g o d ę

na lokalizację w pasie drogi gminnej, działka nr 151 w m. Gumienice projektowanej sieci wodociągowej z następującymi warunkami:

1. Projektowane prace lokalizować należy z przebiegiem pokazanym na załączonym planie sytuacyjno – wysokościowym.
2. Roboty prowadzić bez zajmowania jezdni i powodowania utrudnień w ruchu drogowym,
3. Wszelkie urządzenia naziemne zabezpieczające lokalizować należy poza pasem drogowym,
4. Przejścia poprzeczne przez drogi asfaltowe, betonowe winne być wykonane metodą przewiertu (przecisku) bez wyłączenia powierzchni jezdni z ruchu w rurze ochronnej na głębokość min. 0,8 m licząc od rzędnej niwelety dna rowu odwadniającego do górnej krawędzi rury ochronnej,
5. Zachować odstęp komory roboczej min 1.0 m licząc od krawędzi jezdni z każdej strony,
6. Po zakończeniu robót miejsce wykopu i zajmowany pas terenu przywrócić do stanu pierwotnego.

Decyzja ważna jest na okres 2 lat i nie narusza praw osób trzecich.

Powyższa zgoda nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien zwrócić się w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych / Dz. U. Nr 6 poz. 33 z późniejszymi zmianami, dołączając jednocześnie projekt organizacji ruchu drogowego opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729), jak również nie jest równoznaczna ze zgłoszeniem budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane / Dz. U. Z 2022r., poz. 258 /.

Decyzja ta wywołuje skutki prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę. **UZASADNIENIE**

Gmina Pogorzela, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela wystąpiła do tut. Urzędu z wnioskiem o wyrażenie zgody na lokalizację w pasie drogi gminnej, działka nr 151 w m. Gumienice projektowanej sieci wodociągowej. Zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 32) obiekty budowlane, a do takich niewątpliwie zalicza się sieć wodociągowa, która równocześnie jest urządzeniem technicznym nie związanym z drogą powinna być usytuowana w terenie zabudowy miast i wsi w odległości co najmniej 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej. Z kolei § 140 ust. 9 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) przewiduje, że infrastruktura, o której mowa wyżej powinna być zlokalizowana w odległościach od drogi w określonych we wspomnianych wyżej przepisach ustawy o drogach publicznych. Ponieważ art. 43 ust. 2 cytowanej ustawy o drogach publicznych przewiduje jednak, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd drogi może wyrazić zgodę na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze gminnej miejskiej na terenie zabudowy miast i wsi w odległości mniejszej niż 6m, organ rozpatrujący sprawę rozważył możliwość takiego

rozwiązania. Jego przyjęcie powoduje jednak , że obiekt budowlany zostałby umieszczony w pasie drogowym.

Co prawda art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabrania lokalizacji w pasie drogowym urządzeń nie związanych z gospodarką drogową, ale mając na uwadze art. 43 ust. 3 tegoż artykułu, istnieje również możliwość wyrażenia zgody na taką lokalizację.

Przy zastosowaniu w/w przepisów należało jednak mieć na uwadze tak treść wspomnianego rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, jak i ustawy o drogach publicznych. W § 140 ust. 1 rozporządzenia stwierdzono, że umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą, nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi. W ust. 6 w/w paragrafu ustalono, że budowla liniowa przecinająca poprzecznie drogę lub usytuowana wzdłuż drogi, powinna być wykonana w taki sposób, aby nie ograniczała możliwości przebudowy lub remontu drogi.

Z kolei ust. 8 tego paragrafu przewiduje, że usytuowanie infrastruktury w ulicy (drogi na terenie zabudowy miast i wsi powinno uwzględniać planowaną docelową realizację drogi, a nowa infrastruktura podziemna nie powinna być usytuowana pod jezdnią istniejącą i docelową.

Natomiast art. 32 ustawy o drogach publicznych stwierdza, że w razie gdy budowa lub modernizacja drogi w miejscu przecięcia się z inną drogą komunikacji lądowej – m in. z urządzeniem typu liniowego, powoduje naruszenie tych obiektów lub konieczność zmian dotychczasowego stanu, dokonanie zmiany lub przywrócenie poprzedniego stanu należy do zarządu drogi chyba, że zainteresowane strony postanowią inaczej.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz stosując cytowane w niniejszym uzasadnieniu przepisy wyraża się zgodę na lokalizację w pasie drogi gminnej, działka nr 151 w m. Gumienice projektowanej sieci wodociągowej na zasadach określonych w niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Gmina Pogorzela
ul. Rynek 1
63-860 Pogorzela

BURMISTRZ
inż. Piotr Curyk

2. a/a



Sprawę prowadzi: PiorunPiotr

tel. (0-65)5734620