



Kamionka Wielka, dnia 05 czerwca 2023 r.

GKiOŚ.271.9.2023

## Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Modernizacja obiektu sportowego – boiska sportowe przy Szkole Podstawowej w Mystkowie.**

### I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5, zwany dalej „Zamawiającym” informuje, że wpłynęło zapytanie do treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Poniżej przedstawiamy treść pytania wraz z odpowiedzią.

#### Pytania nr 1:

Proszę o podanie szczegółowej specyfikacji betonu jamistego do wykonania podbudowy boiska.

#### Odpowiedzi nr 1:

Parametry betonu jamistego powinny być zgodnie z normą polską PN-EN 206+A1:2016-12. Należy zastosować beton w klasie C16/20.

### II. Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy powinni je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

### III. POUCZENIE

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostały w Rozdziale XXIV SWZ.

Wójt Gminy

Kamionka Wielka

(-) Andrzej Stanek

.....  
(podpis kierownika zamawiającego)

Otrzymują:

1. Strona internetowa: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/771996>

<https://bip.malopolska.pl/ugkamionkawielka>

2. aa. UG - GKiOŚ.