

WSZYSCY WYKONAWCY

2022-55106



Zaprojektowanie i wykonanie w ramach PBO 2022 dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 os. Oświecenia 64, montażu rolet okiennych, montażu klimatyzacji, montażu paneli fotowoltaicznych.

W związku z wnioskiem wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający działając na podstawie 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej jako „ustawa PZP” lub „PZP”) udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie nr 1

Prosimy o dopuszczenie modułów o odporności na obciążenie statyczne 5400 Pa oraz na siłę wiatru 2400 Pa. Jest to standard przyjęty na Polskie warunki atmosferyczne, i zawiązanie tych parametrów nie ma ekonomicznego uzasadnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza moduły przenoszące obciążenie statyczne 5400 Pa oraz siłę wiatru 2400 Pa .

Pytanie nr 2

Prosimy o rezygnację z wymogu odporności na kulę gradową 50 mm, producenci modułów fotowoltaicznych na nasz rejon nie certyfikują modułów w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli z odpornością na kulę gradową o średnicy min. 25 mm.

W imieniu Zamawiającego

Prezes Zarządu Spółki
/–/ Tomasz Lewandowski

Członek Zarządu Spółki
/–/ Szymon Błażek

