

# WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

**BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ**

ul. Szkolna, Chyby, 62-081 Przeźmierowo, działka nr 26/57

## 1. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi **10 dm<sup>3</sup>/s**. W naszym przypadku do celów p.poż. będzie służył istniejący hydrant zlokalizowany w odległości 18,34 m od projektowanego budynku.

## 2. Drogi pożarowe:

Do budynku nie ma wymogu doprowadzenia drogi pożarowej.

Opracował:

Szamotuły, grudzień 2021r.

