

Uwaga:

1/ W przypadku natrafienia na niezinventaryzowane uzbrojenie lub wystąpienie kolizji należy przy udziale Nadzoru Inwestorskiego ustalić dalszy tok postępowania.

2/ Przed realizacją potwierdzić rzędne terenu i sieci ze stanem istniejącym.

- Legenda:
- Projektowane przyłącze wodociągowe
- Projektowana instalacja wodociągowa
- W3

Punkt charakterystyczny przyłącza wodociągowego

SZCZEGÓŁ NR 1
SZCZEGÓŁ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Zestawienie armatury:
1 – układ pomiarowy DN25
2 – zawory odcinające
3 – filtr siatkowy
4 – zawór antyskażeniowy typu BA

Przeście PE/stal

#0.00

PE40

Rura osłonowa

Zakres przyłącza wodociągowego

Zakres inst. wewnętrznych wg odrębnego opracowania

Uwagi dotyczące montażu wodomierza:

1/ Wodomierz montować w pozycji horyzontalnej – z tarczą licznika do góry na wysokości 0,4m do 1,0m od posadzki.

2/ Zastosować zawory odcinające z całkowitym odsłonięciem przekroju przepływu.

3/ Montaż wodomierza na konsoli.

4/ Przed wodomierzem należy zachować odcinek prosty o minimalnej długości równej $L=3DN$.

5/ Odcinki przewodu wodociągowego przed i za wodomierzem powinny być zamontowane współosiowo.

6/ Wytyczne dla instalacji c.o.: Zastosować ogrzewanie pomieszczenia technicznego. Minimalna temperatura w pomieszczeniu $t=4^{\circ}C$.

