

RRGP.271.13.2023

GMINA KRZEMIENIEWO

ul. Dworcowa 34

64-120 Krzemieniewo

tel.65 536 92 00, faks 65 529 75 15

e-mail: zwgm@krzemieniewo.pl

NIP 6972152640, Regon 411050681

Krzemieniewo, dnia 20.10.2023 r.

Odpowiedź na pytanie

dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu pn.: **Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Hersztupowie dz. 9, modernizacja ul. Kwiatowej w Krzemieniewie, przedmiotem zamówienia jest modernizacja parkingu przy drodze gminnej Krzemieniewo – Brylewo (Zadanie 3)**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie (dot. Zadania 3):

Jakie są wymagania dotyczące ogrodzenia:

- szerokość bramy oraz furtki
- rodzaj bramy (np. dwuskrzydłowa)
- wymagana grubość drutu w ogrodzeniu panelowym.

Odpowiedź:

Brama dwuskrzydłowa o wymiarze w świetle 5,5 m do 6,0 m

Furtka o wymiarze min 1,10 m

Grubość drutu w panelu ogrodzeniowym – wymagane min. – 5 mm