

Krzeszów, dnia 03.03.2025 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy przetargu prowadzonego w trybie podstawowym pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części i przeznaczeniem na żłobek"

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Krzeszów, ul. Rynek 2, 37 – 418 Krzeszów, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami, wyjaśnieniami i modyfikacjami:

Pytanie i odpowiedź 1

Pomiędzy przedmiarem instalacji sanitarnych a załączonym rys. nr 1 i rys. nr 2 występują następujące rozbieżności w zakresie wyposażenia.

1. Brak w przedmiarach szaf przelotowych wys. 200 cm. – 3 szt. Czy należy wyceniać.

Jeżeli tak to proszę o podanie wymiarów.

Szafy przelotowe zostały opisane na str. nr 9 opisu technologii kuchni, stanowiącej załącznik do ww. postępowania.

2. Zlewozmywaki – proszę o doprecyzowanie:

a) W przedmiarach:

– Poz. 103 – Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 2 + 1 + 1 + 1 + 2 – szt 7

– poz. 130 – Zlewozmywak wraz z baterią i płytą ociekową o wymiarach 80 x 60 – szt 3

– poz. 131 – Zlewozmywak wraz z baterią i płytą ociekową o wymiarach 120 x 60 – szt 1

b) Na rysunku nr 1:

– poz. 5 – zlewozmywak dwukomorowy – szt 1

– poz. 7 – zlewozmywak jednokomorowy z płytą ociekową - szt 1

– poz. 14 – zlewozmywak dwukomorowy z płytą ociekową – szt 1

Ilości należy przyjmować zgodnie z rysunkiem nr 1 technologii kuchni

3. Płyta robocza – proszę o weryfikację:

a) W przedmiarach:

– Poz. 48 – Dostawa i montaż - Płyta robocza szerokości 33cm, głębokości 60 cm oraz wysokości 29 cm oraz podstawą zamkniętą z drzwiami szerokości 33cm, głębokości 51 cm oraz wysokości 57-63 cm z drzwiczkami – szt 3

– poz. 250 – Dostawa i montaż - Płyta robocza szerokości 33cm, głębokości 60 cm oraz wysokości 29 cm oraz podstawą zamkniętą z drzwiami szerokości 33cm, głębokości 51 cm oraz wysokości 57-63 cm z drzwiczkami – szt 3

– poz. 251 – Dostawa i montaż - Płyta robocza szerokości 60cm, głębokości 60 cm oraz wysokości 29 cm oraz podstawą zamkniętą z drzwiami szerokości 33cm, głębokości 51 cm oraz wysokości 57-63 cm z drzwiczkami – szt 2

b) Na rysunku nr 1:

– poz. 1 – stół roboczy z szufladą i półkami – otwarty szer. 33 cm – szt. 3 lub 4 (czy w pom. 119 zamiast poz. 3 powinna być poz. 1?)

- poz. 4 – stół roboczy z szufladą i półkami – z drzwiami szer. 80 cm – szt. 1
- poz. 6 – stół roboczy z szufladą i półkami – z drzwiami szer. 66 cm – szt. 1

Ilości należy przyjmować zgodnie z rysunkiem nr 1 technologii kuchni:

- stół roboczy z szufladą i półkami – otwarty szer. 33 cm - 4 szt.
- stół roboczy z szufladą i półkami – z drzwiami szer. 80 cm – szt. 1
- stół roboczy z szufladą i półkami – z drzwiami szer. 66 cm – szt. 1

4. Regał magazynowy – proszę o weryfikację:

a) W przedmiarach:

- poz. 257 – Dostawa i montaż Regału magazynowego - o wymiarach 60x100x180 cm – szt 3

b) Na rysunku nr 1:

- poz. 8 – Regał magazynowy – 70x50 cm – na termoporty – szt. 1
- poz. 11 – Regał magazynowy 100x60 cm – szt. 6

Ilości należy przyjmować zgodnie z rysunkiem nr 1 technologii kuchni:

- Regał magazynowy 100x60 cm – 6 szt.
- Regał magazynowy 70 x 50 na termoporty – 1 szt.

Pytanie i odpowiedź 2

Ze względu na brak PZT jedynie udostępnione rzuty kanalizacji sanitarnej w dniu 28.02. r. Proszę o doprecyzowanie czy należy wycenić odcinki B-KS3 i KS1-KS3? Czy tylko odcinek B-KS3?

Zgodnie z załączonym rysunkiem profiliw kanalizacji sanitarnej oraz na podstawie Planu Zagospodarowania Terenu załączonego do niniejszej odpowiedzi.

MODYFIKACJA DO SWZ

w zakresie terminów składania i otwarcia ofert

Zamawiający informuje, iż przesuwa terminy składania i otwarcia ofert na dzień **7 marzec 2025 r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy. Stosowne zmiany zostaną również dokonane w ogłoszeniu o zamówieniu.

MODYFIKACJA DO SWZ

w zakresie zmiany terminu związania ofertą

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin związania ofertą wynoszący 30 dni na dzień **5 kwiecień 2025 r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SWZ wraz z załącznikiem stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień **7 marzec 2025 r.**, przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.