

210967047
GMINA BARLINEK
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
NIP 597-164-84-91

KRISBUILDING
Krzysztof Wysocki
ul. Konopnickiej 31/7
73-200 Choszczno

Warunki techniczne

na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, dz. nr 148, 182/2, obr. Barlinek 1.

Ustala się następujące warunki przebudowy sieci kanalizacji deszczowej:

- 1) Przebudowę kanalizacji deszczowej zaprojektować z rur PP 600 mm.
- 2) Przebieg projektowanej sieci zgodnie z załączoną mapą z proponowaną lokalizacją.
- 3) Projektowana sieć będzie zlokalizowana na dz. nr ewid. 148, 182/2, obr. Barlinek 1.

Otrzymuje:

- 1) Adresat (adres do korespondencji: Gleźno 16, 73-200 Choszczno)
- 2) Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek
- 3) a/a

Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Gaszek
Zastępca Burmistrza