



Komenda Powiatowa  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Grójcu

Grójec, dnia 31.08.2023r.

*PT.2370.3.01.2023*

## UCZESTNICY POSTĘPOWANIA


### ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wymiana bram garażowych w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu Nr sprawy: PT.2370.5.2023.**

W dniu 30.08.2023 rok poprzez platformę zakupową na której prowadzone jest postępowanie wpłynęło zapytanie. W związku z powyższym przedstawiamy pytania wraz z odpowiedziami:

**1. Czy jest możliwość uzyskania zdjęć otworów i bram do demontażu.**

Tak.



**2. Proszę o podanie wysokości nadproża (miejsca nad bramą) w celu dobrania odpowiedniego prowadzenia bram.**


W celu dokonania pomiarów Zamawiający nie przewiduje wykonywania ich we własnym zakresie ze względu na ewentualne różnice i błędy pomiarowe mające wpływ na prawidłowo przygotowaną ofertę. Zapraszamy serdecznie do wykonywania pomiarów osobiście.

**3. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie progu 26 mm w drzwiach serwisowych?**

Nie, zgodnie z punktem 1.25 Załącznika numer 1, bramy w których występują drzwi czyli szósta i trzynasta, wykonane z przejściem bez dolnego progu w świetle min 900 mm.;

**4. Czy w ofercie należy uwzględnić płatne przeglądy w ramach 24 miesięcznej gwarancji?**

W ramach wskazanej przez Wykonawcę gwarancji w ofercie w tym okresie serwis, naprawy i przegląd według zaleceń producenta odbywa się na koszt Wykonawcy.

Komendant Powiatowy  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Grójcu  
  
mł. bryg. mgr inż. Marcin Błoński