

Nr sprawy: DZP.26.109.2024

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI SWZ**

**dotyczy: postępowania nr DZP.26.109.2024 pn. Dostawa i montaż czujników czadu i dymu w budynkach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich**

W związku z pytaniem Wykonawcy, które wpłynęło do Zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej, Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

**Pytania:**

1. Prosimy o informację czy w związku z toczącym się postępowaniem dopuszczają Państwo czujniki zasilane bateryjnie np z wymiennych baterii alkalicznych typu AA? Jeśli tak, prosimy o modyfikację/poprawienie zapisu w OPZ ( Opis Przedmiotu Zamówienia ) Zał Nr 1 w specyfikacji wymieniono wyłącznie wbudowaną baterię o żywotności min 10 lat. Taki zapis ogranicza i praktycznie uniemożliwia zaproponowanie urządzeń z innym źródłem zasilania a np posiadającym lepsze warunki.
2. Dodatkowo prosimy o informację czy dopuszczają Państwo zmianę kryterium oceny ofert ? Np . 70% cena, 20% okres gwarancyjny ( min. 24 maks 120 ) , 10% termin realizacji ( min. 30 dni maks 45 dni ) Umożliwiłoby to zaproponowanie urządzeń o lepszych warunkach np urządzeń z dłuższym okresem gwarancyjnym

**Odpowiedzi:**

- Ad. 1 Zamawiający dopuszcza czujniki zasilane bateryjnie z zastrzeżeniem, że muszą być przystosowane do bezpośredniego użycia/montażu, bez konieczności montażu baterii przez użytkownika/zamawiającego.
- Ad. 2 Zamawiający nie zmienia kryterium oceny ofert.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Udzielona odpowiedź nie wpływa na termin składania i otwarcia ofert, który pozostaje bez zmian.

**Kierownik  
Wydziału Zamówień Publicznych**

**Jarosław Gąsiorek**