

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.01.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00060694/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na dostawę pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie na oprawy LED”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

**Strona internetowa  
prowadzonego postępowania**

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1**  
**- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),**  
**- wyjaśnienia treści SWZ**  
**- zmiana treści SWZ**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

**I. Treść zapytań do SWZ:**

**Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)**

Zamawiający zamieszcza specyfikacje opraw, nie ujmując w niej wymogów w stosunku do opraw oświetleniowych wymaganych regulaminem programu „Rozświetlamy Polskę” Zgodnie z §5 pkt 6 regulaminu programu „Rozświetlamy Polskę” wymagane jest, aby oprawy posiadały certyfikaty ENEC, ENEC+, ZHAGA D4i. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że wymaga od Wykonawców zastosowania opraw posiadających komplet przedmiotowych certyfikatów i zgodnie z §8 pkt 5 Regulaminu programu „Rozświetlamy Polskę” wyprodukowanych na terenie UE.

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci kart katalogowych, deklaracji zgodności, certyfikatów ENEC, ENEC+, ZHAGA D4i – celem potwierdzenia spełniania wymogów programu „Rozświetlamy Polskę” - i uniknięcia ewentualnych przyszłych problemów z rozliczeniem dofinansowania?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci kart katalogowych, lub deklaracji zgodności, lub certyfikatów - ENEC lub równoważnych, ENEC+ lub równoważny, certyfikat D4i - celem potwierdzenia spełniania wymogów programu "Rozświetlamy Polskę".

Uwaga:

Za certyfikat równoważny ENEC uważa się inny dokument opracowany w akredytowanym na terenie UE laboratorium, potwierdzający spełnianie przez wyrób norm europejskich, a w szczególności normy EN-60598, dotyczącej opraw oświetleniowych - wymagania ogólne i badania - lub spełnianie równoważnych systemów odniesienia, co oznacza spełnianie przynajmniej cech techniczno-użytkowych wyrobów na poziomie wymogów zawartych w normach europejskich, dotyczących opraw oświetleniowych wyszczególnionych w zakresie badań przywołanych powyżej. Za certyfikat równoważny ENEC + uważa się inny dokument opracowany w akredytowanym na terenie UE laboratorium, potwierdzający spełnianie przez wyrób norm europejskich, a w szczególności normy EN-62722-2-1, dotyczącej opraw oświetleniowych LED - wymagania szczegółowe - lub spełnianie równoważnych systemów odniesienia, co oznacza potwierdzenie początkowej funkcjonalności opraw LED i potwierdzenie ich parametrów fotoelektrycznych, w zakresie badań przywołanych powyżej. Sprawozdanie z badań lub inny dokument równoważny musi:

- być opracowane przez niezależne laboratorium posiadające akredytację PCA na terenie Unii Europejskiej,
  - potwierdzić zgodność z normami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej,
  - wskazywać zgodność każdego elementu, z którego zbudowana jest oprawa, z normami europejskimi lub równoważnymi systemami odniesienia.
- Sprawozdanie z badań musi zawierać co najmniej:
- stronę tytułową z nazwą laboratorium i numerem sprawozdania,
  - podpisy osób wykonujących badania,
  - wykaz wszystkich badanych komponentów oprawy.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść rozdziału 9 IDW Tom I SWZ, który otrzymuje brzmienie:

**Rozdział 9 INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO (PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)**

9.1. Zamawiający **żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych**, na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci kart katalogowych, lub deklaracji zgodności, lub certyfikatów - ENEC lub równoważnych, ENEC+ lub równoważny, certyfikat D4i - celem potwierdzenia spełnienia wymogów programu "Rozświetlamy Polskę".

Uwaga:

Za certyfikat równoważny ENEC uważa się inny dokument opracowany w akredytowanym na terenie UE laboratorium, potwierdzający spełnianie przez wyrób norm europejskich, a w szczególności normy EN-60598, dotyczącej opraw oświetleniowych - wymagania ogólne i badania - lub spełnianie równoważnych systemów odniesienia, co oznacza spełnianie przynajmniej cech techniczno-użytkowych wyrobów na poziomie wymogów zawartych w normach europejskich, dotyczących opraw oświetleniowych wyszczególnionych w zakresie badań przywołanych powyżej. Za certyfikat równoważny ENEC + uważa się inny dokument opracowany w akredytowanym na terenie UE laboratorium, potwierdzający spełnianie przez wyrób norm europejskich, a w szczególności normy EN-62722-2-1, dotyczącej opraw oświetleniowych LED - wymagania szczegółowe - lub spełnianie równoważnych systemów odniesienia, co oznacza potwierdzenie początkowej funkcjonalności opraw LED

i potwierdzenie ich parametrów fotoelektrycznych, w zakresie badań przywołanych powyżej. Sprawozdanie z badań lub inny dokument równoważny musi:

- być opracowane przez niezależne laboratorium posiadające akredytację PCA na terenie Unii Europejskiej,
- potwierdzić zgodność z normami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej,
- wskazywać zgodność każdego elementu, z którego zbudowana jest oprawa, z normami europejskimi lub równoważnymi systemami odniesienia.

Sprawozdanie z badań musi zawierać co najmniej:

- stronę tytułową z nazwą laboratorium i numerem sprawozdania,
- podpisy osób wykonujących badania,
- wykaz wszystkich badanych komponentów oprawy.

9.2. Zamawiający informuje, iż w przypadku nie złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w punkcie 9.1 IDW lub w sytuacji w której złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

### **Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)**

W nawiązaniu do poprzedniego pytania, w związku z koniecznością posiadania przez oprawy certyfikatu ZHAGA D4I, czy Wykonawca słusznie interpretuje, że wymagane jest, aby oprawy były wyposażone w standaryzowane gniazdo ZHAGA?

#### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający wymaga aby oprawy były wyposażone w standaryzowane gniazdo -niskonapięciowe gniazdo Zhaga D4i, w systemie otwartym – musi gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy, który współdziała z innymi rozwiązaniami w takim otwartym ekosystemie.

### **II. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:**

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.01.2024 r.
3. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: ([https://platformazakupowa.pl/pn/um\\_pruszczgdanski](https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski)).

**BURMISTRZ**  
  
**Janusz Wróbel**

