

DZP.260.16.2024.KZ

Wykonawcy
strony internetowej Zamawiającego

WYJAŚNIENIA
treści Specyfikacji warunków zamówienia

Działając w imieniu Centrum Nauki Kopernik w związku z prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego *na remont systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji przestrzeni wystaw w budynku A i B oraz pomieszczeń biurowych w budynku Planetarium Centrum Nauki Kopernik*, informuję, że od wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 4:

Zwracamy się z pytaniem czy Wykonawca powinien uwzględnić dostawę i wymianę filtrów powietrza w centralach wentylacyjnych i klimakonwektorach, które podlegają czyszczeniu?

Odpowiedź nr 4:

Tak. Wykonawca winien uwzględnić dostawę i wymianę filtrów powietrza w centralach wentylacyjnych i klimakonwektorach, które podlegają czyszczeniu.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część dokumentacji przetargowej i od momentu ich opublikowania na stronach internetowych Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Robert Firmhofer
Dyrektor Naczelny
Centrum Nauki Kopernik