


OBUDOWA STUDNI
GŁĘBINOWEJ NR 1 I NR 2



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa materiałów	Wymiar	Materiał	Ilość
1.	Podłoże z betonu	1840x1300	Beton C25/30	1
2.	Podstawa obudowy	1640x1100x10	Stal	1
3.	Pokrywa obudowy	1440x900x850	Laminat poliestrowo-szkłany	1
4.	Wlot powietrza	-	-	1
5.	Kominiek wentylacyjny	-	-	1
6.	Zawiasy wewnętrzne	-	-	1
7.	Zamek pokryw	-	-	1
8.	Uszczelka pokryw	-	-	1
9.	Głowica studni głębinowej	-	-	1
10.	Manometr	-	-	1
11.	Wodomierz prosty	DN100	-	1
12.	Odcinek rurociągu	DN100	stal nierdzewna	1
13.	Kolana hamburskie	DN100	stal nierdzewna	2
14.	Odcinek rurociągu z zaw. czepalnym	DN100	stal nierdzewna	1
15.	Przepustnica zwrotna	DN100	-	1
16.	Przepustnica zaporowa	DN100	-	1
17.	Wspornik kotwiący	-	-	1
18.	Ostona otworu w podstawie obudowy	-	aluminium	1
19.	Skrzynka elektryczna hermetyczna	-	PVC-U	1
20.	Izolacja termiczna rurociągu	-	PU	1
21.	Wspornik pokryw	-	-	1
22.	Kotłnierz	DN100	stal nierdzewna	9
23.	Kolano stopowe dwukotłnierzowe	DN100	żeliwo szare	1
24.	Blockek oporowy	-	Beton C25/30	1
25.	Odcinek rurociągu	DN100	stal nierdzewna	1
26.	Projektowane przyłącze studzienne	ø160	PE-HD	1
27.	Podcięcie rurociągu	DN100	stal nierdzewna	1
28.	Odcinek rurociągu	DN100	stal nierdzewna	1
29.	Kotłnierz	DN100	stal nierdzewna	1
30.	Tuleja kotłnierzowa	ø110	PE-HD	1
31.	Redukcja centryczna	ø160/110	PE-HD	1

EASYKOP Robert Wizner
Ul. Starokościelna 12, 63-750 Sulmierzyce
Tel. 604 097 159,NIP 621-160-25-49, REGON 302213765

INWESTOR:
Gmina Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI RUSKO			DATA: 11.12.2023r.
FUNKCJA:	IMIĘ, NAZWISKO:	NR UPRAWNIENÍ:	PODPIS:
PROJEKTANT w spec. konstrukcyjno-budowlanej	mgr inż. Krzysztof Wieczorek	WKP/0086/POOK/15	
PROJEKTANT w spec. instalacje sanitarne	mgr inż. Robert Wizner	WKP/0432/POOS/19	
STADIUM: PB	BRANŻA: PAB	SKALA: 1:25	FORMAT: 297x420
TYTUŁ RYSUNKU: OBUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ NR 1 I NR 2			NR RYSUNKU: PB_008