







OPRZEWODOWANIE	
OZNACZENIE	TYP
A	YTDY 6x0,5
B	kable sterownicze wg projektu instalacji zewn.

LEGENDA:

-  KONTAKTORON, SYGNALIZATOR OTWARCIA SZAFY / WŁAZU
-  CZUJNIK RUCHU PIR+MW
-  CZUJNIK RUCHU KURTYNOWY PIR+MW
-  CENTRALA ALARMOWA
-  SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY
-  MANIPULATOR

EASYKOP Robert Wizner Ul. Starokościelna 12, 63-750 Sulmierzyce Tel. 604 097 159, NIP 621-160-25-49, REGON 302213765			INWESTOR: Gmina Jaraczewo ul. Jarocińska 1 63-233 Jaraczewo
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI RUSKO			DATA: 03.2024r.
FUNKCJA:	IMIE, NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Giera	WKP/0241/POOE/15	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marcin Stachowski		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jakub Danek	WKP/0191/POOE/17	
STADIUM: PT	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	SKALA: ND	FORMAT: 297x420
TYTUŁ RYSUNKU: Schemat systemu SSWin			NR RYSUNKU: E-05