

LEGENDA

ABCD

ZAKRES OPRACOWNIA

—

PROJEKTOWANA INSTALACJA
WODY DESZCZOWEJ



PROJEKTOWANY ZBIORNIK RETENCYJNY
Z REGULATOREM PRZEPŁYWU



STUDZIENKA REWIZYNA

—

ODPROWADZENIE WODY ZE ZBIORNIKA
DO KANALIZACJI OGÓLNOSPŁANWEJ

—

PROJEKTOWANA INSTALACJA WEWNĘTRZNA
KANALIZACJI SANITARNEJ

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych,
nie wykazanych na niniejszej mapie
urządzeń podziemnych, które nie były
zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których
brak jest informacji w instytucjach branżowych.

5737700
6599900

Uwaga:

W zakresie niniejszego opracowania nie stwierdzono
obciążeń służebnościami gruntowymi.

m. Łódź

Łódź-Polesie

Obręb: P-17

106104_9.0017

ul.6 sierpnia 69 dz.16/144,16/145

MAPA DO CELÓ

w skc

Mapę niniejszą wykonano na podstawie numer
nr sekcji: 6.163.33.12.2.2
1. Układ współrzędnych: „2000”
2. Poziom odniesienia: PL-EVEF2007-NH

Dotyczy: Uregulowanie przyłączy wod. i kan. dla potrzeb
Centrum Sportu Uniwersytetu Medycznego przy
ul. 6 sierpnia 69 (dz. nr 16/144, 16/145 obr. P-17) - 16

Nr Rej. DT-661.256.2022/4/14/uk

Stwierdza się, że niniejszy plan sytuacyjny/projekt został opracowany zgodnie z warunkami technicznymi
i wymaganiami stawianymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. (Łódź, ul. Wierzbowa 52)
pod warunkiem uwzględnienia w nim naniesionych poprawek oraz zastosowania się do n/w uwag:

UWAGI:

1. Regulator, separator usort do odbioru deszcz.
2. Układ na zmianę trybów przepływu w
zbiorniku, o który ograniczono zabór wody
kolejnymi podł. należy dostosować na etapie
dokumentacji powyższej.

O rozpoczęciu robót objętych uzgodnionym planem sytuacyjnym/projektem należy powiadomić pisemnie nasz
Zakład. Przewody wodociągowe i kanalizacyjne w stanie odkrytym należy zgłosić do odbioru technicz.

Ważność niniejszego uzgodnienia upływa z dniem 01.07.2024r.

Łódź, dnia 01.07.2022r.
mgr inż. Arkadiusz Kierownik Działu Technicznego

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO
mgr inż. Arkadiusz Kierownik Działu Technicznego

PROKURENT
Dyrektor ds. Technicznych
Marek Kubiczak