



poziom odniesienia 195,00 mnpm

rzędna terenu	202,14	201,94
rzędna dna kanału	200,42	200,84
zagłębienie	1,72	1,10
spadki	$i = 5,35\%$	
średnica i materiał	PCV Ø160 SN8	
odległości	0,00	L=7,85m




2 R9

	202,12	202,12
	200,35	200,74
	1,77	1,38
	$i = 5,00\%$	
	PCV Ø160 SN8	
	0,00	L=7,85m




3 R10

	201,82	201,82
	200,28	200,67
	1,54	1,15
	$i = 5,00\%$	
	PCV Ø160 SN8	
	0,00	L=7,85m




4 R11

	201,88	201,88
	200,22	200,61
	1,66	1,27
	$i = 5,00\%$	
	PCV Ø160 SN8	
	0,00	L=7,85m




5 R12

	201,58	201,88
	200,12	200,56
	1,46	1,32
	$i = 5,00\%$	
	PCV Ø160 SN8	
	0,00	L=8,78m




D3R13

	201,58	201,58
	200,12	200,29
	1,46	1,29
	$i = 5\%$	
	PCV Ø160 SN8	
	0,00	3,46



D3 wp2

			
UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI			
		AL. KOŚCIUSZKI 4 90-419 ŁÓDŹ tel: (042) 639 39 78 fax: (042) 632 23 47 http://www.um.lodz.pl	
PRZEDMIOT OPRACOWANIA	PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI W CELU UPOZDROKOWANIA GOSPODARKI WODNO-SANITARNEJ NA TERENIE CENTRIUM SPORTU UNIWERSYTEU MEDYCZNEGO W ŁODZI PRZY UL. 6 SIERPNIA 69 - DZIAŁKA NR: 16/144, 16/145 (OBREŚB P-17) WRAZ Z PRZYLECZAMI.		
INWESTOR	UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI; AL. KOŚCIUSZKI 4 90-419 ŁÓDŹ		
TEMAT RYSUNKU	PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD 2 DO R9, OD 3 DO R10, OD 4 DO R11, OD 5 DO R12, OD D3 DO R13, OD D3 DO WP2		NR RYSUNKU
AUTORZY OPRACOWANIA	Inne i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
PROJEKTOWAŁ	MAGDALENA TOKŁOCZKO	ŁOD/456/IPSZ/21	
SPRAWDZIŁ	LIDIA KOWALCZYK	ŁOD/1506/POOS/10	
BRANŻA	SANITARNA		
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY		
S-16		SKALA	
		1:100 / 1:500	
		DATA	
		03.2022	