

Zakres Prac Filtr Młyna Cementu nr 1

Jest możliwość że podczas remontu sąsiedni młyn będzie pracował.

1.	Wymiana worków filtracyjnych - wymiana worków filtracyjnych ok 180 szt. - sprawdzenie wszystkich koszy - wymiana wszystkich membran zaworów przedmuchiowych - przegląd pneumo-akumulatorów pod kontem szczelności - montaż instalacji osuszającej sprężone powietrze – wymiana reduktorów
2.	Rekonstrukcja włązów dachowych - Przerobienie włązów dachowych umożliwiających wyciągnięcie worków z koszami z filtra młyna MC1 wg wskazań Inspektora.
3.	Wnętrze filtra-prace regeneracyjne - Przegląd obudowy filtra - Sprawdzenie przegrody po stronie czystej i brudnej filtra - Przegląd kurtyny i półki filtra - Przegląd kolektora dolotowego i wylotowego filtra - Wykonanie nowych włązów na filtr i uszczelnienie - Sprawdzenie dysz przedmuchiowych i poprawność ich zamontowania - Regeneracja konstrukcji - Sprawdzenie szczelności sprężonego powietrza wewnątrz młyna
4.	Wentylator Filtra - Wykonać przegląd wirnika i dyfuzora wentylatora filtra młyna MC2 - Sprawdzić przewody dolotowe i tłoczne wentylatora - Wyczyścić i sprawdzić wibroizolatory - Wyważanie wentylatora
5.	Ślimak pod filtrem - Wymiana napędu ślimaka - Demontaż wału ślimaka oraz usunięcie narostów z piór - Wymiana łożysk na czopach początkowym i końcowym - Wymiana kompensatora pomiędzy filtrem a ślimakiem - Regeneracja rurociągów odprowadzających materiał ze ślimaka