



PODDEBICKIE
CENTRUM ZDROWIA®
SP. Z O.O.

„...Twoje zdrowie jest dla nas ważne...”



Departament Oceny Inwestycji



Poddebice, dn. 03.04.2024 r.

**Wszyscy zainteresowani
postępowaniem**

PCZ/ZP/146/2024

Dotyczy postępowania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w SOR w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddebicach”.

PCZ/ZP/3330/1/2024

Odpowiedzi na pytania - V

Zgodnie z art. 284 ust. 2, art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) „Poddebickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania dotyczących postępowania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w SOR w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddebicach”:

- Pytanie 1.** Proszę o potwierdzenie czy w zakresie aktualnego postępowania jest wykonanie instalacji wody lodowej wraz z dostarczeniem i montażem agregatu wody lodowej tylko na zapotrzebowanie na chłód pomieszczeń SOR i IP/NPL?
Odpowiedź: Należy zaprojektować i wykonać instalację centralnej wentylacji pomieszczeń SOR w połączeniu z istniejącą wentylacją Bloku operacyjnego II piętra.
Zamawiający zaleca:
1. zmodernizować istniejącą centralę wentylacyjną nawiewną obsługującą pomieszczenia SOR (zlokalizowaną w podpiwniczeniu budynku F) poprzez wstawienie do niej wymiennika woda lodowa/powietrze lub wymienić ją na nową jeśli wydajność obecnej okaże się niewystarczająca.
2. zmodernizować istniejącą instalację wyciągową obsługującą pomieszczenia SOR poprzez dobór i wymianę wentylatora wyciągowego zlokalizowanego na dachu budynku G.
3. dobrać i wymienić agregat wody lodowej zlokalizowany na VI piętrze budynku B na agregat o wydajności i mocy wystarczającej do zasilania central wentylacyjnych: Bloków Operacyjnych V i II piętra budynku B, Oddziału Intensywnej Terapii parter budynku B i pomieszczeń SOR w zaprojektowanym kształcie.
- Pytanie 2.** Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie kanałów instalacji wentylacji po elewacji budynku?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie kanałów instalacji wentylacji po elewacji budynku, tylko wtedy jeżeli Wykonawca w projekcie wykaże, że jest to konieczne.
- Pytanie 3.** Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie na potrzeby instalacji wentylacji chłodnic freonowych z agregatem skraplającym zamiast instalacji wody lodowej?
Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę, że agregat wody lodowej ma zasilać centrale wentylacyjne Bloków Operacyjnych, Oddziału Intensywnej Terapii, SOR i IP/NPL. W związku z powyższym sposób chłodzenia pomieszczeń musi uwzględniać rozproszoną już sieć wody lodowej do poszczególnych central wentylacyjnych.

99-200 Poddebice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43/828 82 50, fax 43/828 82 55

www.nzozpcz.pl, e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000384815

REGON 101075971; NIP 8281409238; Kapitał założycielski 2 258 200,00 PLN

RACHUNEK BANKOWY: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK

nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Pytanie 4. Proszę o potwierdzenie wydajności i sprawności istniejącej instalacji gazów medycznych wraz z urządzeniami. Proszę również o sprecyzowanie miejsca podłączenia nowoprojektowanej instalacji gazów medycznych do istniejącej instalacji.

Odpowiedź: Potwierdzamy wydajność i sprawność istniejącej instalacji gazów medycznych wraz z urządzeniami. Węzeł z którego należy rozprowadzić przewody instalacji gazów medycznych znajduje się w korytarzu między budynkami B i G, na parterze budynku F.

Pytanie 5. W celu rzetelnego sporządzenia wyceny proszę o wskazanie możliwego miejsca wpięcia w istniejące instalacje gazów medycznych: tlenu, sprężonego powietrza, próżni i podtlenku azotu.

Odpowiedź: Węzeł z którego należy rozprowadzić przewody instalacji gazów medycznych znajduje się w korytarzu między budynkami B i G, na parterze budynku F.

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

WERSJA ELEKTRONICZNA DOKUMENTU.

*DOKUMENT W ORYGINALE PODPISANY PRZEZ
WICEPREZESA ZARZĄDU PODDĘBICKIEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. – LEK. MED. URSZULĘ MARJAŃSKĄ*