

Aleksandrów Łódzki, 18.03.2025r.

Odpowiedzi nr 4 z dnia 18.03.2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Przebudowa sieci wodociągowej ul. Brużycza na odcinku od ul. Jęczmiennej do ul. Witosa w Aleksandrowie Łódzkim” – sprawa 4/OZ/2025.

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego w ustawowym terminie zapytań do postępowania 4/OZ/2025, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Zgodnie z OPZ do wykonania jest 920,64 metrów sieci wodociągowej średnicy dn 225 SDR 11, natomiast w Załączniku nr 11 do SWZ przedstawiono, że Zamawiający przekaze Wykonawcy 768 metrów sieci wodociągowej średnicy dn 225 SDR 11.

Czy Zamawiający dopuszcza zakup brakującej różnicy rur w ilości 152,64 metrów w SDR 17, a nie w SDR 11?

Odpowiedz nr 1

Zgodnie z OPZ, projektem budowlanym oraz warunkami przyłączenia przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci wodociągowej $\Phi 225 \times 20,5 \text{ mm}$ PEHD SDR 11 RC, zatem Zamawiający nie dopuszcza zakupu brakujących rur w SDR 17.

Z poważaniem
z up. Kierownika Zamawiającego
Aleksandra Nowak
Specjalista ds. zamówień
publicznych