



Wójt Gminy Dąbrowka

05-252 Dąbrowka,
ul. T. Kościuszki 14,
NIP 125-133-47-85

Tel.: 29-642-82-55, Fax.: 29-757-82-20
e-mail: urząd@dabrowka.net.pl
WWW.: www.dabrowka.net.pl

Dąbrowka, dnia 22 czerwca 2023 r.

Wszyscy zainteresowani

IR.271.1.5.2023

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
pn.: **Remont istniejącej wodociągowej instalacji ppoż. w budynkach Szkoły Podstawowej w Dąbrowce przy ul. Kościuszki 20.**

Zamawiający – Gminy Dąbrowka, działając zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji w systemie rur ocynkowanych gwintowanych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na rury ocynkowane gwintowane.

Pytanie nr 2:

Zwracam się z prośbą o zamieszczenie przedmiaru w wersji edytowalnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada przedmiotu w wersji edytowalnej.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je traktować jako integralną część SWZ.