

ZATWIERDZAM

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
mgr Monika SADOWSKA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Badanie kasków elektroizolacyjnych:

Przedmiotem usługi jest badanie kasków elektroizolacyjnych w celu weryfikacji czy produkt jest nadal bezpieczny do użycia. Kask podlegający usłudze w zestawie posiada ramkę oraz wizjer. Przeznaczony jest do stosowania z ograniczonym ryzykiem wystąpienia łuku elektrycznego, wyposażony w 4-punktową więźbę oraz potnik. Wizjer wykonany z poliwęglanu w klasie optycznej 1, filtr 2C-1,2, wytrzymałość mechaniczna B. Wizjer zapewnia ochronę przed kroplami, rozbryzgami cieczy, łukiem elektrycznym, odpryskami stopionych metali, gorącymi ciałami stałymi. Kask spełnia normy EN397, EN503365 oraz EN166.

Po wykonaniu badania na każdym kasku, Wykonawca wystawia świadectwo z wykonanych badań elektrycznych.

TECHNIK
Sekcji V Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
Paulina KRÓLIK

KIEROWNIK
Sekcji V Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
mgr Sylwia CESARSKA

