

WSZYSCY WYKONAWCY

WIZ.271.7.2024

Bełchatów, dnia 2024.04.10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **1. budowa ul. Stalowej w Bełchatowie 2. budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie** - prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1605 z późn. zm.)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1605 z późn. zm.) informujemy o wplynięciu zapytań do postępowania j. w.

Pytania nr 1, które wplynęły do Zamawiającego w dniu 08.04.2024 r.:

1. Czy Zmawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną w zakresie robót drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów i uzgodnień istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?
2. Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiar robót zawiera wszystkie niezbędne prace konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia, a ilości w nim zawarte odzwierciedlają stan rzeczywisty ?
3. Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla całego zakresu inwestycji?
4. Zgodnie z SWZ należy ustawić 4 szt. tablic informacyjnych, natomiast w przedmiarze ilość tablic informacyjnych określono jako 2 szt. prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności i jednoznaczne określenie ilości tablic informacyjnych, jakie należy ustawić w ramach przedmiotowego postępowania.
5. Zgodnie z SWZ przedmiotowe postępowanie obejmuje wykonanie zieleńcy, natomiast brak takiej pozycji w przedmiarach. Czy Zamawiający potwierdza, że wykonanie zieleńcy nie wchodzi w zakres przedmiotowego postępowania?

- Jeżeli nie, prosimy o podanie powierzchni zielenicy, jakie należy wykonać, i o uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie.
6. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu 1 roboty budowlanej polegającej na budowie chodników o nawierzchni z kostki betonowej o wartości nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł brutto?
 7. Zgodnie z warunkami technicznymi w rejonie przejścia dla pieszych należy zastosować fakturowe oznaczenie nawierzchni w postaci kostek lub płyt betonowych z wypustkami w kolorze żółtym, natomiast brak takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności i uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie.
 8. Prosimy o udostępnienie decyzji ZRID dla przedmiotowego zadania.

Pytanie nr 2, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 08.04.2024 r.:

9. Zamawiający wymaga co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie dróg o nawierzchni z kostki betonowej o wartości nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł brutto. Czy możliwa jest modyfikacja tego wymogu? Np. co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie dróg o nawierzchni z kostki betonowej o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto. Lub: co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie dróg o nawierzchni z kostki granitowej o wartości nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł brutto.

Pytanie nr 3, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 08.04.2024 r.:

10. Czy Zamawiający potwierdza, że wykonanie nowych ogrodzeń dla posesji Pabianicka 93, Stalowa 3 i Pabianicka 91a nie wchodzi w zakres przedmiotowego zadania?

Pytania nr 4, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 10.04.2024 r.:

11. PROJEKT TECHNICZNY - DROGOWY (opis) przewiduje inną konstrukcję jezdni ul. Stalowej i jezdni na włączeniu w ul. Pabianicką, niż pozostała dokumentacja (zamiast warstwy stabilizacji $R_m = 2,5$ MPa jest warstwa mrozoodporna z pospółki oraz całkowity brak AC 22 P przy skrzyżowaniu z ul. Pabianicką). Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności i jednoznaczne określenie konstrukcji jezdni ul. Stalowej oraz jezdni na włączeniu w ul. Pabianicką,
12. Czy Zamawiający potwierdza, że materiały z rozbiórki kostki, krawężników i obrzeży należy spaletowane odwieźć na składowisko Zamawiającego? Jeśli tak, prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

13. Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach realizacji przedmiotowego zadania należy zamontować nowe kominy włazowe?

W nawiązaniu do pytań do SWZ przesłanych w dniu 10.04.2024 doprecyzowujemy pyt. nr 3. Dotyczy ono pozycji 55 przedmiaru KN 1 (b.drogowa). Czy w ramach realizacji przedmiotowego zadania po demontażu kominów włazowych tj: pokryw nastudziennych należy zamontować pokrywy z demontażu? Czy Wykonawcy powinni uwzględnić montaż nowych pokrywy?

Odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ kompletną dokumentację projektową i techniczną w zakresie robót drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.

Ad.2

Zamawiający wyjaśnia iż zakres robót, technologia wykonawstwa oraz warunki odbioru przedmiotu zamówienia zawarte są w załączonej do SWZ dokumentacji projektowej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkach technicznych zamieszczonych na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/907509>. Wyżej wspomniane dokumenty są podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia. Przedmiary robót stanowiące załączniki do specyfikacji należy traktować jako element dodatkowy (pomocniczy), ułatwiający sporządzenie oferty. Roboty ujęte w dokumentacji a nie ujęte w wycenie nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy sporządzaniu oferty jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji postępowania i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

Ad.3

Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla całego zakresu inwestycji.

Ad.4

Zamawiający wyjaśnia, iż do wyceny przedmiotu zamówienia należy przyjąć wykonanie 4 szt. tablic informacyjnych zgodnie z zapisami Warunków Technicznych oraz zgodnie z poz. 71 Kosztorysu nakładczego 1 i poz. 57 Kosztorysu nakładczego 4.

Ad. 5

Zamawiający wyjaśnia, iż Projekt zagospodarowania terenu pkt 3.6. Ukształtowanie terenu i układ zieleni przewiduje wykonanie trawników poza utwardzonymi elementami drogi w zakresie pasa drogowego projektowanej drogi, o powierzchni zgodnej z p. 22 Kosztorysu nakładczego 1 zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/907509>.

Ad. 6

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawarte w rozdziale VIII pkt 2 ppkt. 4) SWZ zamieszczonej na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/907509>.

Ad. 7

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z załączonym Projektem stałej organizacji ruchu wyznaczone przejście dla pieszych jest w obrębie skrzyżowania ul. Stalowej z ul. Pabianicką. Zatem do wyceny należy przyjąć wykonanie po każdej stronie przejścia dla pieszych pasa ostrzegawczego o wym. 4,0m * 0,5m tj. 4 m² zgodnie z zapisami Warunków Technicznych zamieszczonych na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/907509>.

Ad.8

Zamawiający jest w posiadaniu decyzji nr 1042.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 07.12.2022r. dla przedmiotowego zadania. Decyzja zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Ad.9

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawarte w rozdziale VIII pkt 2 ppkt. 4) SWZ zamieszczonej na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/907509>.

Ad.10

Zamawiający potwierdza, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania nowych ogrodzeń dla posesji ul. Pabianicka 93, ul. Stalowa 3 i ul. Pabianicka 91a.

Ad. 11

Do wyceny należy przyjąć konstrukcję jezdni ul. Stalowej oraz jezdni na włączeniu w ul. Pabianicką zgodną z Projektem architektoniczno - budowlanym - branża drogowa.

Ad.12

Materiał pochodzący z demontażu w granicach pasa drogowego np.: materiały z rozbiórki budynku garażowego, ogrodzeń, destrukcji, płyty chodnikowe, kostka betonowa, krawężniki, znaki drogowe itp. w przypadku, gdy ich stan techniczny pozwala na ponowne zastosowanie, stanowi własność Miasta Bełchatowa i należy przewieźć we wskazane miejsce po uzgodnieniu z przedstawicielem Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska w granicach Miasta Bełchatowa.

Ad. 13

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach realizacji przedmiotowego zadania po demontażu kominów włączonych tj.: pokryw nastudziennych należy zamontować pokrywy z demontażu.

Przewodnicząca komisji przetargowej



mgr Ilona Ostrowska

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/907509>
2. a/a.