


Uwagi:

1. wysokość zabudowy zaworów odpowietrzających ustalić tak by była możliwość ich obsługi z poziomu terenu wokół włazu
2. do króćców odpowietrzających przyspawć kolanka i odcinek rury skierowane tak by zapewnić obsłudze bezpieczeństwo przy pracy



ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	REMONT SIECI CIEPŁOWNICZEJ W REJONIE UL. GÓRY CHEŁMSKIEJ W GLIWICACH	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	01.2020		Rysunek Studzienka do obsługi armatury preizolowanej	
Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			Adres obiektu Gliwice : ul. Góry Chełmskiej		Nr Rys. 6.1
					Skala 1:500