



STREFA NR 1 - PM<500 MJ/m²

Granica stref pożarowych

LEGENDA	
K1	Ewakuacyjna klatka schodowa wydzielona pożarow o i wyposażona w nadsięniowy system zabezpieczenia przed zadymieniem . Szerokość biegu (mierzona pomiędzy barierkami) - 1,2 m-1,06 m Szerokość spoczników - 0,85 m-1,5 m

HP-33	Kierunek ewakuacji
ZH-52	Hydrant wewnętrzny HP-33 z wężem półsztywnym
ZH-52	Zawór hydrantowy 52 bez wyposażenia w wąż pożarniczy. Pion zasilający DN-80.

STREFY POŻAROWE		
NAZWA	KZL / PM	OBSZAR
STREFA NR 1	PM - Q<500 MJ/m²	Piwnica
STREFA NR 2	ZL III	Parter
STREFA NR 3	ZL V	Piętra od 1. do 10.

Warunki ewakuacji bez zmian w stosunku do założeń „Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej w zakresie warunków ewakuacji dla BUDYNKU WYSOKIEGO w Sanatorium Uzdrońskowym „MSW” w Kolobrzegu, ul. Portowa 22.” uzgodnionej z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej postanowieniem WZ.5595.261.2014 z dnia 29.12.2014 r.



ZAŁOŻENIA DO EKSPERTYZY POŻ.				
BUDYNEK WYSOKI SANATORIUM UZDROŃSKOWE MSW/A ul. Portowa 22, 78-100 Kolobrzeg				
RZUT PIWNICY				
Opracowane	Nr uprawnień	Data	Podpis	Skala
mgr inż. poł. JACEK FORNAL	476/2005	11.2020		
mgr inż. arch. MACIEJ FURMANCZYK	CR88 NR 1/01/R	11.2020		1:100