



LEGENDA	
K1	Ewakacyjna klatka schodowa wydzielona pożarow o i wyposażona w nadciśnieniowy system zabezpieczenia przed zadymieniem. Szerokość biegu (mierzona pomiędzy barierkami) - 1,2 m-1,06 m - 0,85 m-1,5 m
→	Kierunek ewakuacji
HP-25	Hydrant wewnętrzny HP-25 z wężem półsztywnym
ZH-52	Zawór hydrantowy 52 bez wyposażenia w wąż pożarniczy. Pion zasilający DN-80.

STREFY POŻAROWE		
Nazwa	KZL / PM	Obszar
STREFA NR 1	PM - Q<500 MJ/m²	Płwnica
STREFA NR 2	ZL III	Parter
STREFA NR 3	ZL V	Piętra od 1. do 10.

Warunki ewakuacji bez zmian w stosunku do założeń „Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej w zakresie warunków ewakuacji dla BUDYNKU WYSOKIEGO w Sanatorium Uzdrowskim „MSW” w Kołobrzegu, ul. Portowa 22.” uzgodnionej z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej postanowieniem WZ.5595.261.2014 z dnia 29.12.2014 r.



ZAŁOŻENIA DO EKSPERTYZY POŻ.				
BUDYNEK WYSOKI				
SANATORIUM UZDROWSKOWE MSW/A				
ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg				
RZUT PARTERU				
Opracowane	Nr uprawnień	Data	Podpis	Staż
mgr inż. poł. JACEK FORNAL	476/2005	11.2020		1:100
mgr inż. arch. MACIEJ RUMAWCZYK	CR88 NR 1/01/R	11.2020		