


Profil podłużny kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
w m. Trześń, dz. nr: 1000/5
Skala 1:100/



Projektowany punkt włączenia projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø63PEHD do istniejącej sieci kanalizacji ciśnieniowej - tłocznej Ø63 poprzez trójnik równoprzelotowy Ø63/63/63 PE - zgrzewane elektrooporowo

W miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji sanitarnej i tłocznej z infrastrukturą techniczną podziemną, roboty wykonać ręcznie pod nadzorem dyspozytorów poszczególnych sieci. Wszystkie rurociągi gazowe w miejscu skrzyżowań z projektowaną kanalizacją sanitarną podczas wykonywania robót sanitarnych oczyścić i ponownie zaizolować izolacją PE pod nadzorem przedstawiciela ZG Tarnobrzeg.

SPECYFIKĘ UZBROJENIA PODZIEMNEGO ZWERYFIKOWAĆ Z MAPĄ SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWĄ UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE KOLIZJE INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ Z NOWOPROJEKTOWANĄ KANALIZACJĄ CIŚNIENIOWĄ PODCZAS WYKOPÓW NALEŻY UWAŻAĆ GDYŻ MOGĄ SIĘ POJAWIĆ INSTALACJE PODZIEMNE NIEZINWENTARYZOWANE. ROBOTY ZIEMNE WYKONYWAĆ RĘCZNIE I POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELI DYSPOONENTÓW SIECI PODZIEMNYCH.

RZĘDNE KOŃCÓW POSADOWIENIA RUROCIĄGU DOSTOSOWAĆ DO FAKTYCZNYCH RZĘDNYCH RUROCIĄGÓW ISTNIEJĄCYCH

NA PROJEKTOWANYM TERENIE WYSTĘPUJE WYSOKI POZIOM WÓD GRUNTOWYCH.
POMPOWNIE WYPOSAŻYĆ W SYSTEM DOCIĄŻAJĄCY ZABEZPIECZAJĄCY PRZED JEJ EWENTUALNYM WYPOREM.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYŃSKI				39-400 Tarnobrzeg ul. Moniusz mok.b@int tel. 692 96
Inwestor:	GMINA GORZYCE ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce			
Temat:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz indywidualnej przepompowni ścieków sanitarnych. (Trześń, dz. nr 1000/5).			Nr rys 2.
Rysunek:	Profil podłużny kanalizacji ciśnieniowej			Skala 1:100
	Imię i Nazwisko:	Uprawnienia:	Data:	Podpis
Projektant:	inż. Krzysztof Buczyński	142/Tbg/98	07.2022	
Sprawdziła:	mgr inż. Anna Malinowska	PDK/0175/PWOS/05	07.2022	
Opracował:	inż. Mariusz Rozmus	-	07.2022	