



Wołomin, dnia 06.05.2025 r.

Gmina Wołomin

UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN
TEL. 22 763-30-71 FAX. 22 763-30-66

ZP.271.16.2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 4

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: *Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi gminnej nr 431058W – ul. Kochanowskiego w miejscowości Czarna i Wołomin w Gminie Wołomin, w ramach zadania pn. „Budowa ul. Kochanowskiego w miejscowości Czarna i Wołomin, w Gminie Wołomin”.*

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający – Gmina Wołomin przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami :

Pytanie 1

W przedmiarze elektrycznym na budowę oświetlenia „Budowa oświetlenia drogowego KW” występuje zerowa pozycja – „Montaż szafy oświetleniowej – kpl. 0 szt.” czy w przedmiarze wystąpiła pomyłka obmiarowa?

Odpowiedź

Szafa oświetlenia ulicznego została ujęta w przedmiarze robót kosztów niekwalifikowanych, pn: „Budowa oświetlenia drogowego_NKW_PR”.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o ustalenie klasy bezpieczeństwa słupów oświetleniowych. W projekcie ani specyfikacji nie są one szczegółowo opisane. Czy przyjąć do wyceny i dobrać słup h = 8 m o bezpieczeństwie biernym 50-HE jak w przedmiarze?

Odpowiedź

Należy zastosować słupy z bezpieczeństwem biernym dla ulic. Klasa bezpieczeństwa biernego dla słupów oświetleniowych – 50 HE 3. Wysokość słupa należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót – h = 8 m.

Pytanie 3

Czy odcinek kanalizacji poza terenem inwestycji tj. od WYL1 do S8 jest do wykonania w ramach zadania?

Odpowiedź

Odcinek kanalizacji od WYL1 do S8 jest do wykonania w zakresie przedmiotowej inwestycji.

Pytanie 4

Ze względu na duży zakres i wielobranżowość inwestycji prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 16.05.2025 r.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Pytanie 5

Prosimy o doprecyzowanie czy słupy oświetleniowe mają być słupy z bezpieczeństwem biernym dla ulic? W opisie nie ma żadnej wzmianki na temat, jedynie w zestawieniu materiałów.

Odpowiedź

Należy zastosować słupy z bezpieczeństwem biernym dla ulic. Klasa bezpieczeństwa biernego dla słupów oświetleniowych – 50 HE 3.

Z up. Burmistrza

Łukasz Marek

Zastępcą Burmistrza